

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2019-103	처분요구일자	2019. 11
처분종류	개선		
관계부서	ㅇㅇㅇㅇ처(ㄱㄱㄱㄱ팀)		
제 목	호흡보호장비 관리 개선		

지 적 내 용

ㅇㅇㅇㅇ처(ㄱㄱㄱㄱ팀)는 소방안전관리계획 수립, 공항소방대 운영, 소방시설 법정점검, 소방장비 관리 등의 업무를 수행하고 있으며 공기호흡기를 관리하고 있다.

공기호흡기는 화재시 소방대원이 착용하여 호흡하는 장비로 호흡기 착용자의 생명에 직접적인 영향을 줄 수 있으므로, ‘고압가스 안전관리법’에 따라 공인기관에 용기 안전성을 검사·관리하여야 한다.

또한 소방기관은 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준(소방청고시 제2017-1호, 2017.7.26.) 제4조(공기품질 기준), 제5조(공기품질 검사) 및 제7조(호흡보호장비의 유지 및 관리)에 따라 공기충전기에서 제조된 공기는 연 2회 이상 공기성분과 오염 정도 등의 공기품질을 전문기관에 의뢰하여 검사하고 용기세척, 새로운 공기 재충전 및 공기충전기 필터 연 2회 이상 교체 등의 조치를 취해야 한다.

ㅇㅇㅇㅇ처(ㄱㄱㄱㄱ팀)는 공기호흡기를 214개 운영·관리하면서 고압가스 안전관리법 제17조 및 시행규칙 제39조에 따라 용기는 주기적으로 공인기관에 의뢰하여 안전성을 검사받고 있다.

한편 호흡용 공기는 자체 공기순도 측정기로 검사하고 있으나 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준에 적합하지 않고 공기순도 측정기의 검교정도 실시하지 않아 공기품질 기준을 충족하고 있다고 할 수 없다.

따라서 자체 소방대를 운영하고 있는 ㄱㄱㄱㄱ처(표표표표팀)도 호흡보호장비 사용자의 안전을 위하여 관련규정을 준용하여 기준(절차) 수립 및 주기적인 관리가 필요하다.

관련부서 및 해당부서 의견

ㄱㄱㄱㄱ처(표표표표팀)는 지적사항에 대해 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

사장(ㄱㄱㄱㄱ처장)은 호흡보호장비 사용자의 안전을 위하여 관련규정을 준용하여 관리기준을 수립하여 관리하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략