

주 의 요 구

1. 제 목 : 화재 등 안전사고 예방관리 부적정

2. 관계기관 : □□보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

□□보훈병원에서는 화재사고 예방을 위하여 자체 소방안전관리 활동을 수행하고 있고, 직원들은 해당 기준에 맞도록 난방기구 등을 사용하여 병원 내원객과 입원환자가 안전하게 시설을 이용할 수 있도록 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「당직 및 비상근무시행세칙」 제3조(당직의 임무) 제2항 제8호에서 정한 바에 따르면 각 부서의 장은 사무실별로 <별지 제1호 서식>의 보안점검표를 작성·비치하고 최종 퇴청자가 이를 점검하도록 정하고 있습니다.

[보안점검표 세부항목]

구분 점검일	①서류 보관상태		②청소 상태		③소등 상태		④화기 단속상태		⑤문단속 상태		⑥특이 사항	점검자		결 재
	이상 없음	이상 있음	이상 없음	이상 있음	이상 없음	이상 있음	이상 없음	이상 있음	이상 없음	이상 있음		점검 시각	성명	

또한 우리 공단에서는 동절기 화재사고 예방을 위한 소방안전관리 활동으로 ‘동절기 화재 등 안전사고 예방 철저’ 문서(총무안전부-984, 2018.01.08.)를 시행하여 퇴근 및 이석 시 전원 차단 조치를 철저히 하도록 조치한 바 있습니다.

따라서 □□보훈병원은 퇴근 및 이석 시에 화기나 전기기구의 전원을 차단하여 에너지의 불필요한 소모를 방지하고 누전 등으로 인한 화재사고가 발생하지 않도록 철저히 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□보훈병원의 개인 전열기구 등 관리 현황을 확인한 결과 일부 부서에서는 개인 사용 가습기의 전원을 연결하여 가습기가 작동 중인 상태로 방치한 채 퇴근하는 등 화재 등 안전사고 예방활동이 미흡한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견 : □□보훈병원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- □□보훈병원장은
 - 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
□□보훈병원	보건직5급		임상심리사	'13.04.01.~현재	좌동	주의