

통 보 사 항

1. 제 목 : 화재 예방 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○원

3. 내 용 : ○○원에서는 자체 소방계획을 수립하고 주기적인 점검활동을 수행하여 화재 위험으로부터 입주자 및 시설을 보호하기 위해 노력하고 있습니다.

「소방기본법」 제12조(화재의 예방조치 등)에 따르면 흡연, 화기(火氣) 취급, 풍등 등 소형 열기구 날리기, 그 밖에 화재예방상 위험하다고 인정되는 행위는 금지 또는 제한하도록 정하고 있습니다.

또한 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제9조(화기 단속 등)에 따르면 실(室)이 벽·칸막이 등으로 나뉘진 경우 그 사용책임자는 해당 실 안의 화기 단속 및 화재 예방을 위한 조치를 하여야 한다고 규정되어 있습니다.

따라서 ○○원에서는 보일러 설비 및 가스통 등이 위치하고 있는 ★★★★★실의 경우 화기 단속을 철저히 하여 화재 발생을 방지할 수 있도록 하여야 합니다.

그런데 ○○원의 화재예방 관리 실태를 확인한 결과, ■■■■에서는 이동형 가스통 등이 있는 ★★★★★실 안에 흡연구역을 설치하여 화재 위험이 있었습니다.

4. 관계기관 의견

○○원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○원장은

- 가스, 전기, 기계설비 장치 등이 있는 구역에서는 불의 사용을 금지 또는 제한하고 화기 단속을 철저히 하여 화재 발생을 예방할 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)