

(위법부당내용)

○ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△는 사무소 내 소화기를 비치하여 시설물 화재예방에 최선을 다하고 있으나, 매월 1회 이상 소화기별 안전점검을 실시하여야 함에도 8월 30일 감사일 현재 6월~8월 점검한 기록이 없음.

(사진대지)



(조치할 사항)

○ 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△
△△△△△】

- 소화기 월1회 이상 점검 필요