

일련번호	△△△-1
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2023년도 △△△국립공원사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 이의를 신청하시기 바랍니다.

2023. 6. 9.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△국립공원 사무소	2023	현지조치	-	-

제 목 : △△분소 화장실(남) 소화기 월 1회 이상 점검 필요

(현 황)

- 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방 시설 등의 유지 관리를 위하여 육안 또는 신체감각을 이용한 외관 점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함.

(위법부당내용)

- △△△국립공원사무소는 탐방 서비스 제공을 위해 △△분소 내 공중화장실을 조성·운영하고 있으나, 남자화장실에 비치 된 소화기 1대의 경우 매월 1회 이상 소화기별 안전점검을 실시하여야 함에도 6월 9일 감사일 현재까지 점검한 기록이 없음.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 소화기 월1회 이상 점검 필요