

일련번호	△△△-1
수령자	△△△장

현지조치 요구서

2023년도 국립공원△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2023. 1. 19.

국립공원공단 감사만장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
국립공원△△△	2023	현지조치	-	-

제 목 : △△연구센터 △△분석팀 사무소 전기배전반 시건장치 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함

(위법부당내용)

- 국립공원△△△ △△연구센터 △△분석팀 사무소 외부에 설치된 전기 분전함은 외부인 접근 및 조작이 가능하도록 개방되어 있는 실정으로, 상시 잠금이 되도록 조치하고 열쇠 등은 별도 관리 필요

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【국립공원△△△】
 - 잠금상태로 유지하고 별도의 열쇠 보관함에 통합 보관