

주 의 · 개 선 요 구 · 통 보

1

제 목 차량 및 장비 점검에 관한 사항
관 계 부 서 □□□□실, A·B·C·D·E·F·G·H공항
구 분 소 방
내 용

소방대를 운영하는 각 공항에서는 일일·주간·월간 소방차량점검을 실시하고 있으며, 월간 점검 및 현황표 작성을 통해 소방장비의 기능을 유지·관리하고 있다.

1. 차량 점검에 관한 사항

가. 관련규정

「항공기 사고 수습 및 소방구조 활동 예규」 제25조(차량·장비점검)에 따르면 차량에 대한 정기점검은 일일·주간·월간점검으로 구분하여 실시하고, 일일점검은 평시 3회, 동절기 4회 실시하되, 매일 항공기 운항 전에는 정상 주행여부 및 방수상태를 포함하여 점검하도록 하고 있다. 점검에 필요한 양식은 □□□□실에서 문서¹⁾로 시달하였다.

나. 감사결과 확인된 문제점

동절기 점검과 관련하여 위 예규에 따라 일 4회를 실시하여야 한다. 그러나 □□□□실은 매년 각 공항에 시달한 소방계획서(소속기관 전체) 및 소방구조업무 세부시행계획(소방구조조직 보유 소속기관에 한함) 표준(안)에 일일 점검을 절기

1) □□□□실-9430 ('22.12.15) 2023년 소방계획서 및 소방구조업무 세부시행계획 수립·제출 요청

구분없이 3회로 명시하였으며 각 공항에서도 자체계획 수립시 동절기 일 4회 점검에 대한 내용을 누락하였다. 실제 점검에서도 A·E공항을 제외한 6개 공항은 동절기 4회 점검을 실시하지 않는 등 예규를 위반하였다.

또한 A·C·E·H공항에서는 □□□□실에서 시달한 계획상의 차량 점검일지를 사용하지 않고 「차량관리예규」 별표1의 양식(A·E·H공항)과 자체적으로 만든 일지(C공항)를 사용함으로써 소방구조 차량의 특성을 반영한 항목에 대한 점검이 누락되었다.

차량 일일점검의 실제 실시 여부를 확인하기 위해 감사 기간 중 날짜를 임의로 지정하여 실제 점검 여부를 확인하였다. 그 결과 아래 【표1】 과 같이 A·F·G공항에서 점검을 하지 않고 일지를 기록한 사실이 확인되었다. 일일점검 시간의 경우 예규상 항공기 운항 전 최초점검을 실시하여야 하나 E·F·G 공항에서는 항공기 운항 전에 실시하지 않았다. 또한 G공항은 2023.8.2.(수) 20시 실시한 복무점검시 익일 8.3(목) 6시 점검에 대해서 실제 점검 후 일지를 작성하지 않고 미리 점검일지상에 기록한 사실도 발견되었다

【표1】 소방차량 일일 점검 확인내역

공 항	확인 날짜	점검일지 기록	실제 점검	미점검 횟수	비 고
A	2023.7. 1.	3회	2회	1회	
F	2023.7.24.	3회	2회	1회	
	2023.7.25.	3회	2회	1회	
G	2023.7. 1.	3회	2회	1회	
	2023.7. 2.	3회	2회	1회	
	2023.7. 3.	3회	2회	1회	
	2023.7. 4.	3회	2회	1회	

2. 장비 점검에 관한 사항

가. 관련규정

「항공기 사고 수습 및 소방구조 활동 예규」 제25조(차량·장비점검)에 따르면 구조·구급장비, 소방장구류는 차량의 정기점검시에 병행하여 점검하고 사용목적에 맞도록 기능을 유지하도록 하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

공기호흡기 등 장비 점검에 대한 감사 결과 아래 【표2】와 같이, B공항은 소방대원 8명에 대해 월간 점검이 누락되어 있었으며, F공항은 2023년 8월 점검에서 같은해 7월 배치된 신입대원(3명)이 누락된 반면 같은해 7월 타공항으로 이미 전출된 2인의 명단이 8월 점검 대장에 여전히 남아 있는 등 월간 점검이 미흡하였다.

【표2】 공기호흡기 관리대장 미작성 내역

공 항	성 명	최종점검(2023.8.30.기준)	비고
B	AA	2023.6월	
B	BB	기록없음	
B	CC	기록없음	
B	DD	2023.6월	
B	EE	2023.6월	
B	FF	2023.6월	
B	HH	2023.7월	
B	HH	기록없음	
F	II	2023.8월	전출자('23.7월 전보)
F	JJ	2023.8월	전출자('23.7월 전보)
F	KK	기록없음	신입사원('23.7월 배치)
F	LL	기록없음	신입사원('23.7월 배치)
F	MM	기록없음	신입사원('23.7월 배치)

또한, B공항은 아래 【표3】과 같이 제조일자가 표시되지 않는 일부 개인 장구류가 확인되어 내용연수 관리가 불가능한 사례도 발견되었다.

【표3】 제조일자 확인불가 개인장구류 내역(B공항)

구 분	방수복(하의)	두 건	장 갑	등지개	호흡기용기
일 근				1	1
A 조		1		1	2
B 조	1		2	1	1
C 조		1	2	1	1
D 조				1	2
합 계	1	2	4	5	7

소방대원의 전보시 본인이 사용하던 개인 장구류는 전출지에 놓고 이동하며, 【표4】와 같이, 전입지에서 보관중인 예비 장구류를 배정받아 사용하고 있는 실정이었다. 그 결과 전입자의 신체조건과 지급받은 장구류의 사이즈가 맞지 않아 실제 화재 진압 등의 상황에서 민첩한 대처가 어려운 점이 있어 이에 대한 개선이 필요할 것으로 판단된다.

【표4】소방대 전보 및 장비배정 현황(2023년)

공 항	A	B	C	D	E	F	G	H
전출자	-	1	9	2	1	6	2	-
전입자	5	5	1	6	-	1	3	1
전입자 장비지급	예비장비 지급	예비장비 지급	예비장비 지급	예비장비 지급	-	예비장비 지급	예비장비 지급	예비장비 지급

[관계부서 의견] 관계부서에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 인사혁신실장은 차량점검 및 공기호흡기 관리를 소홀히 한 관리책임자에 대하여 ‘주의’조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : A공항 □□단 □부 AAA

B공항 □□단 □부 BBB

F공항 △부 FFF

G공항 △부 GGG

② □□□□실장은 공항별로 다르게 실시하고 있는 차량점검에 대한 명확한 기준을 수립하고, 전보등의 사유로 인원이 이동하는 경우 개인장비를 함께 이관하는 방안을 강구하시기 바랍니다.(개선)

③ A·B·F·G공항장은 향후 차량 및 장비 등의 미점검 사례가 재발되지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)