

모 범 사 례

제 목 응급벨 설치를 통한 위험 상황 신속
 대응체계 구축

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆본부

내 용

☆☆☆☆☆본부는 한국석유관리원 「안전보건관리규정」 및 「안전보건경영시스템 표준 매뉴얼」에 따라 중대재해 예방 및 안전 문화 확산을 위하여 안전보건 추진 전략을 수립하고 전 직원이 참여하여 청사 및 출장 중에 발생할 수 있는 안전 위험 요인을 파악하여 이를 개선하고 있다.

특히, ☆☆☆☆☆본부 청사는 2014년 준공 후 약 10년이 지난 상태로 노후화된 일부 청사 시설과 위험물을 보관하는 창고 등에 근로자의 안전을 위협할 수 있는 다양한 요소들이 상존하고 있었다.

이러한 위험 요소를 해결하고자 먼저 내부 직원 대상 위험성 평가에 대한 교육과 전파를 통해 모든 직원이 위험성 평가에 참여함으로써 다양한 개선 의견을 수렴하였으며, 청사 내에 위급상황 전파 및 장애인을 위한 시설이 부족한 것을 파악하였다.

* ☆☆☆☆☆본부 청사는 장애인 관련 BF인증제도 의무화 이전인 2014년에 준공

[그림 2] 2015년 이후 건축물은 BF 인증제도에 의한 비상벨 설치가 의무임

장래엔·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙 [시행 2022. 7. 26.] [보건복지부령 제900호, 2022. 7. 26., 일부개정] · 별표목록 [[별표 1] 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준(제2조제1항관련)] · 별표연혁 [[별표 1] [시행 2022. 7. 26.] [보건복지부령 제900호, 2022. 7. 26., 일부개정]] 12. 공공업무시설, 병원, 문화 및 집회시설, 장애인복지시설, 휴게소 등은 대변기 칸막이 내부에 세면기와 샤워기를 설치할 수 있다. 이 경우 세면기는 변기의 앞쪽에 최소 규모로 설치하여 대변기 칸막이 내부에서 휠체어가 회전하는데 불편이 없도록 하여야 하며, 세면기에 연결된 샤워기를 설치하고, 비상벨로부터 0.6미터 이내, 0.9미터 이하에 설치하여야 한다. (다) 화장실 내에서의 비상사태에 대비하여 비상용 벨은 대변기 가까운 곳에 바닥면으로부터 0.6미터와 0.9미터 사이의 높이에 설치하되, 바닥면으로부터 0.2미터 내외의 높이에서도 이용이 가능하도록 하여야 한다.	 BF 인증 제도에 의한 비상벨 설치 의무화 BF(Barrier Free) 인증 제도, 즉 장애물 없는 생활 환경이란 거동이 불편한 장애인, 노인, 임산부 등이 시설에 접근·이용·이동함에 있어 편리하고 안전하게 계획·시공되었는지 평가 후 인증합니다. 2015년 7월부터 장애인, 노인, 임산부 등의 편의 증진에 관한 법률에 따라 국가나 지방자치단체가 신축하는 청사, 문화시설 등 공공건물에 BF 인증이 의무화되었습니다.
--	---

이에 청사 내 위험장소와 장애인을 위한 시설을 개선하고자 안전 관리공단 및 국내외 공장들의 사례를 참고하여 장애인 화장실, 시험실, 위험물 창고 등 9개 장소에 응급벨을 설치하여, 해당 장소에서 작업 중인 직원이 위기에 처했을 경우 벨을 누르면 그 즉시 2층 사무실의 응급벨 수신기로 정보가 전파되어 신속한 구조 및 위기 대응이 가능한 시스템을 구축하였다.

[그림 3] ☆☆☆☆☆본부 청사 내 응급벨 및 수신기 설치

	
<청사 내에 설치된 응급벨>	< 2층 사무실 응급벨 수신기>

또한, 응급상황 발생 시 신속한 대응을 위해 직원들이 직접 참여하는 신고 및 대피 훈련 시행 등 안전보건경영 실천의 노력으로 위험성 평가 우수사업장 인증을 지속하여 인정받는 등 관리원 안전 문화 확산에 이바지하였다.