

모 범 사 례

제 목 전기요금 최적화를 통한 예산 절감
소 관 부 서 ●●●●●●●●본부
내 용

●●●●●●●●본부는 2018년 청사 신축 후 >>>>공사와 계약 종별 일반용(을) 고압 A, 계약전력을 500kW로 계약하여, 기본요금이 1,248,000원으로 책정되어 있었다.

그러나 월평균 전력 사용량은 타 본부보다 낮으나, 사용요금이 높아, >>>>공사에서 제공하는 파워플래너 앱을 이용하여 실시간 전기 사용량, 전기요금, 최대수요전력, 계절별 전기 사용 패턴 등을 종합하여 전력 사용량 분석을 시행하였다.

이후, >>>>>>공사와 협업으로 청사 전기설비, 전기 사용량 등을 점검한 결과, 별도의 전기 관련 공사 없이, 계약전력을 500kW에서 300kW로 낮추어 운영하여도 청사 운영에 문제가 없음을 확인함에 따라 기본 계약 전력을 낮추었으며, 이에 따른 기본요금도 대폭 낮출 수 있었다.

[표 13] 계약전력 변경에 따른 기본요금 절감

구 분	계약전력	요금적용전력	기본요금
현 재	500kW	150kW	1,248,000원
변 경	300kW	90kW	748,800원

* 최초 설계 시 500kW로 산정되었으나, 실지 운용 모니터링으로 300kW로 변경

이에 따라, 기본요금을 매달 500,000원 절약할 수 있게 되었으며, 연간 6,000,000원의 예산 절감하는 성과를 올렸다.

이와 더불어, 파워플래너 앱을 활용한 실시간 전기 사용량, 전기 요금을 수시로 확인하여, 불필요한 전자제품의 전원 끄기, 대기전력 차단 등 에너지 사용을 효율화하여 탄소배출 저감에 적극 노력, 제안 제도를 활용한 사례 전파 등 지속 가능한 환경을 위한 사회적 책임 실현에 이바지하였다.