

감사결과 처분요구서

- 2023년도 ♦♦발전소 종합감사 -

2023. 12.

(첨부)

현지조치사항 내역서

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 당직실 내 비상대응 매뉴얼 관리 미흡(△파트) - 「재난관리 업무지침」 제14조(매뉴얼 작성 및 운용) ⑥항에 따르면, · 당직실 등에 매뉴얼 최신 개정본을 비치하여야 함 - 그러나, 지진, 풍수해에 대비한 현장조치 매뉴얼과 비상대처계획 등이 최신화 되어 있지 않았고, · 당직 비상연락망, 유관기관 보고체계 연락처 등이 현재 보직자 등으로 반영되지 않아 즉시 수정 조치 필요	○ 당직실(중앙제어실) 등에 매뉴얼 최신 개정본 비치 및 비상연락망 등 최신화 조치 필요 ※ 지적건과 관련하여 실시감사 기간 매뉴얼 최신화 및 비치 완료	결과회보 불요
2	○ 전기차 충전소에 충전시간대별 요금 게시 - 업무용 전기차 충전기의 전기요금 납부 현황을 점검한 결과 전기요금은 계절별/시간대별로 차등하여 부과되고 있음 - 따라서 전기차 충전소(충전기)에 계절별/시간대별 차등 부과되는 전기요금을 부착하여 가급적 저렴한 요금으로 충전하도록 노력할 필요가 있음	○ 전기차 충전소(충전기)에 계절별/시간대별 차등 부과되는 요금을 부착하여 가급적 저렴한 요금으로 충전하도록 교육 시행	결과회보 필요
3	○ ■발전소 현장 합동 안전점검(○부) - ■발전소 안전점검을 수행한 결과, · 아래 4개 사항이 미흡하여 조치 요구함 ① 청소용품(마대걸레)이 설비 근처에 보관 ② 고소작업 하부 낙하물 방지조치 및 출입금지조치 미수행(1호기 수차 하부) ③ 밸브 핸들 등에 사용되어진 케이블타이를 적정품으로 교체 필요 ④ ♡호기 차압스위치 교정필증 재 부착(교정 후 교체 부착하지 않음)	○ 안전점검 결과에 따른 미흡사항을 즉시 조치할 것	결과회보 불요
4	○ 개인용 오토바이 사업장 내 무단 방치(△파트) - 발전소 내 전기자동차충전기 옆에 오토바이 2대(사용불가상태)가 방치되어 있었으며, 협력사 직원 소유 오토바이로 확인됨 - 오토바이 보관 상태가 불량하고 번호판이 없어 출입여부가 확인 되지 않음	○ 발전소 내에서 즉시 치우도록 조치함	결과회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
5	○ 부적절한 예산 과목 사용(△파트) - 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제)에 따르면, · 예산운영 부서장은 계획된 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산을 관리하고 용도에 부합되지 않은 예산은 통제하도록 하고 있다. 또한, 예산편성지침에는 표시단위별 예산편성기준 및 요구지침을 정하고 있으며 이에 따라 집행시 적절한 예산과목을 사용하여야 함 - 그러나 ◆◆발전소의 경우 20**년 *월 노경합동 행사에 있어 행사와 관련 없는 특수근무 급식비를 사용하였으며, 소모성비품비와 사무용품비가 구분 없이 사용되고 있음	○ 전 직원 대상으로 재발방지 교육 시행 권고 ※ 종합감사 사전신고사항	결과회보 필요
6	○ 사택비품관리 대장 미흡(△파트) - 「비품·미술품관리기준」 제5조(관리책임)에 따르면, · 사택 합숙소와 임시사택에 지급된 비품들은 본사 및 사업소 사택주관부서에서 비품관리대장을 작성하여 관리하여야 함 · 그러나, ◆◆발전소의 경우 단신사택에 비품을 지급하고 있음에도 불구하고 비품관리대장을 작성하고 있지 않음	○ 관련규정에 따라 비품관리 대장을 작성하고 관리 필요	결과회보 필요
7	○ 출퇴근 버스 임차용역 필요성 검토(△파트) - 연간 약 *천만 원이 소요되는 출퇴근 버스 사용 인원이 일 평균 *명이 불과하여 해당 용역 자체의 필요성 검토와 용역비 절감 방안을 마련할 필요가 있음	○ 해당 용역의 지속 필요성 및 용역비 절감 방안을 검토할 것 ※ 대형버스 필요성, 용역업체 운전기사의 발전소 상주 및 한수원 업무차량 관리 업무 수행 필요성 포함(과거 업무 실적과 해당업무 수행에 따른 추가 소요 용역비를 분석할 것)	결과회보 필요
8	○ 비밀취급 인가/해제 업무 소홀(△파트) - 「보안업무취급지침」에 따르면 3직급 이하 비밀취급인가자가 인사발령으로 이동하는 경우 그에 대한 인가해제 신청과 동시에 신규보직자 인가 신청을 해야함 - 그러나 ◆◆발전소는 20**년 인사발령 대상자 *명에 대하여 20**, *. *.에 소급하여 조치하였음	○ 해당사항이 재발되지 않도록 관련직원등에 대한 교육 시행 ※ 종합감사 사전신고사항	결과회보 필요

. 끝.