

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 □□발전소 종합감사 －

2023. 4. 5.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

정비오더 작업시간 입력관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □□ <부(●파트)는 발전설비 유지·기술관리 업무를 담당하고 있다.
 - ■ 표준절차서 「통지 발행 및 처리」(ISO표준-01-043D)에 따르면,
 - 오더설계자는 작업기간 및 인원을 명확하고 구체적으로 입력하도록 되어있고,
 - 작업책임자는 작업이 완료되면 정비인력의 실소요 작업시간을 입력하도록 되어 있으며,
 - 설비부서는 작업이 완료된 오더 및 일체의 작업결과 기록서류(정비인력의 실소요 작업시간 등)의 이상유무를 확인하고 이력처리 하도록 되어있다.
- 그러나 □□발전소에서 지난 3년(2020. *.~2022. *.)동안 처리한 정비오더 1,281건에 대한 작업시간 입력관리 현황을 확인한 결과,
 - 오더설계자가 계획작업시간을 '0'으로 입력한 오더가 497건,
 - 작업책임자가 실 소요 작업시간을 부풀려 입력(총인원* 총작업일수로 계산하여 기입 등)한 오더가 1,091건으로 미흡하게 처리되었다.
 - 입력된 작업시간은 ■발전소 경상정비공사 원가조사(약 5년주기 시행 중)시 활용되며, 과다 입력된 작업시간은 공사계약금액이 증가로 영향을 미치므로 작업시간 입력에 대한 관리를 강화할 필요가 있다.
- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하면서 오더 처리 및 결과 확인을 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치사항

1. □□발전소장은 통지 및 오더의 처리가 관련 절차서에 따라 적절하게 이루어 지도록 관련 직원(협력회사 포함)에게 교육을 시행하고, 작업시간 입력관리를 강화방안(주기적인 모니터링 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 <부

관련부서