

제 목 ◀◀본부 ▷▷▷ 위탁 용역 과업수행 지침 불합리

소 관 부 서(기관) ◀◀본부

조 치 부 서(기관) ◀◀본부

내 용

1. 업무 개요

◀◀본부는 [표]와 같은 ▷▷▷ 설비로 ∑∑을 생산하여 공장동의 ▼▼▼, 공조시설 등의 가동을 위해 사용하고 있으며, 이 중 □□□□□ ▷▷▷와 부대시설(이하 “□□□□ □ ▷▷▷”라 한다)을 자회사에 위탁하여 운영하고 있다.

[표 1] ▷▷▷ 설비 보유 내역

시설명	연료	설치대수(대)	역할	운영 형태	비고
□□□□□	원유제품	1	주 시설	위탁 운영 (자회사)	□□□□□ ▷▷▷ 우선 가동, □□□□□ ▷▷▷의 예방정비 기간
♀♀♀♀ ♀♀	경유	4	보조 시설	직접 운영 (◀◀본부)	동안♀♀♀♀♀♀ ▷▷▷ X대로 ∑ ∑ 생산 및 공급 가능

자료 : ◀◀본부 제출자료 재구성

2. 판단 기준

◀◀본부는 ◀◀사업량이 감소함에 따라 생산성·효율성을 확보하기 위해 20XX년도 부터 생산설비 교차가동으로 근무부제를 [“○○○○ X조 X교대+☆☆ 정시” ↔ “☆☆ X 조 X교대”]로 교차운영하고 있고, 이에 따라 ◀◌본부의 일일 ∑∑ 필요량도 교차운영에 맞춰 변화하고 있다.

한편 □□□□□ ▷▷▷ 가동 시에는 연소실 출구온도를 XXX℃이상 유지하고 「대기환경보전법」의 대기오염물질 등의 배출허용수치를 준수하기 위해 고정적으로 최소 XX톤/일의 ㄱㄱㄱㄱㄱ 제품을 연소시키면서 일정수준의 ΣΣ을 생산하고 있다.

따라서 ◀◀본부 내 ΣΣ 생산의 주 시설인 □□□□□ ▷▷▷ 관리운영 위탁 용역 시 과업지시서에는 교차운영에 따른 일일 ΣΣ 필요량, 연료비 등을 고려하여 ▷▷▷가 경제적·효율적으로 운용될 수 있도록 운용형태에 대한 과업 수행지침을 명확하게 마련하는 것이 합리적이다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◀◀본부의 □□□□□ ▷▷▷ 관리운영 위탁 용역 시 과업지시서와 ▷▷▷ 운용현황을 경제적 측면에서 점검한 결과 ㄱㄱㄱㄱㄱ 제품의 구매단가가 최근 X년간 지속적으로 상승하고 있고, 20XX. X. X.부터 평균 XX,XXX원/톤으로 새로 구매계약이 체결되면서부터 ▼▼▼를 미가동하는 “☆☆ X조 X교대” 운영 시의 □□□□□ ▷▷▷ ▷ 가동비용이 ㄹㄹㄹ ㄹㄹ ▷▷▷ 가동비용보다 일일 평균 약 XX만 원 추가 소요되는 것으로 확인되었다.

이에 따라 ㄱㄱㄱㄱㄱ 제품 단가 계약기간인 20XX. X. XX.까지 ◀◀본부의 경우 평균 구매단가가 약 X,XXX원/리터를 넘지 않는다면, “☆☆ X조 X교대” 운영 시 ㄹㄹㄹ ㄹㄹ ▷▷▷의 가동이 더 경제적일 것으로 예상된다.

그러나 ◀◀본부가 작성한 □□□□□ ▷▷▷ 위탁 용역 과업지시서에는 “연간 가동일수 : 365일”로 ◀◀본부의 교차운영과 관계없이 □□□□□ ▷▷▷의 가동이 과업수행 지침으로 되어 있어, 현재 ▼▼▼ 미가동으로 ΣΣ 필요량이 적은 “☆☆ X조 X교대” 운영 시에도 주 시설인 □□□□□ ▷▷▷를 가동하고 이에 따른 ΣΣ 생산량의 약 XX~XX%의 ΣΣ을 대기로 방출하고 있는 비효율적인 상황이다.

따라서 ◀◀본부는 교차운영에 따른 일일 ∑∑ 필요량, 연료비 추이 등을 고려하여 두 ▷▷▷ 가동비용을 종합적으로 비교하고 보다 경제적이고 효율적으로 ∑∑을 생산할 수 있도록 용역 과업지시서의 과업수행 지침을 명확하게 마련하는 것이 합리적이다.

관련부서(기관) 의견 및 검토의견 ◀◀본부는 감사결과를 수용하며 ▼▼▼ 미가동 시 □□□□□ ▷▷▷와 ☼☼☼ ☼☼ ▷▷▷의 일평균 가동 비용을 비교하였을 때 하절기와 동절기의 ∑∑ 필요량이 차이가 있는 만큼 추가적인 검토가 필요하다는 의견을 제시하였다.

또한 ▷▷▷ 설비의 운영방안에 대한 재검토의 필요성을 인지하고, 경제성 및 효율성을 비교하여 분석·검토하고 있고 이에 따라 운용형태 변경에 관한 구체적인 과업수행지침을 마련하여 향후 위탁용역 계약 진행시 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◀◀본부장은

◀◀본부 교차운영 등을 고려하여 ▷▷▷ 운용형태를 변경 할 수 있도록 □□□□□ ▷▷▷ 및 부대시설 관리운영 위탁 용역 과업지시서 내 과업수행 지침을 마련하시기 바랍니다.(통보)