

통 보

1. 제 목 : 소방안전 관리에 관한 사항
2. 관계기관 : ■■■ · ▼▼ · ▼▼△△△△△
3. 내 용

가. 업무개요

공단의 의료·복지시설은 국가유공자와 국민이 이용하는 다중이용시설로서 화재 예방을 위하여 소방안전 관리에 만전을 기하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「△△△△△운영규정」 제32조(시설물 사용상 주의)제1항에서 △△△△△△은 입소자의 생명, 신체 및 재산의 위험이나 장애가 될 수 있는 요인을 미리 제거하여 안전사고를 예방하도록 노력하여야 한다고 정하고 있고, 같은 규정 제28조(이용계약 당사자 등의 권리와 의무) 제1호에서는 입소자의 안전한 시설생활 여건 조성 및 질 높은 서비스를 제공받을 권리를 규정하고 있습니다.

한편 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 관리 등) 제1항은 특정소방대상물의 관계인은 대통령령으로 정한 소방시설을 화재안전기준에 따라 설치·관리고, 장애인·노인 등이 이용하는 소방시설은 해당 이용자의 특성을 고려하여 적합하게 설치·관리하도록 정하고 있습니다.

또한 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제36조(피난계획의 수립 및 시행)에서는 소방안전관리대상물의 관계인은 그 장소에 근무하거나 거주 또는 출입하는 사람들이 화재가 발생한 경우에 안전하게 피난할 수 있도록 피난계획을 수립·시행하여야 한다고 규정하고 있습니다.

아울러 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제241조(화재위험작업 시의 준수사항) 제2항 제4호에 따르면, 사업주는 가연성 물질이 있는 장소에서 화재위험작업을 하는 경우, 용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 불꽃 및 불티의 비산방지 조치 의무가 있고,

「소방청고시 제2023-34호」 제16조(표시)에 따라 구조대는 종별 및 형식, 그리고 사용안내문 등을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 합니다.

따라서 △△△△△은 다중이용시설로서 입소자의 생명·신체·재산 보호를 위해 위해요인을 사전에 제거하고, 특히 거동이 불편한 입소 어르신들의 경우 화재 발생 시 대피가 어려운 상황이 발생할 우려가 크기 때문에, 생명과 안전을 지키기 위한 소방안전 관리에 만전을 기해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 소방안전시설물 운영에 관한 사항

■△△△△△은 비상대피로가 2·3층 요양실 끝 복도와 연결된 비상대피로를 통해 복지동으로 대피하도록 구조되어 있으나, 2개 요양실 외 요양실은 직선 거리 기준 33m 이상 떨어져 있어 비상 상황 시 신속한 대피가 어렵고, 병목 현상 등 피난 효율성이 저하될 우려가 있는 상황이며, 비상대피로 외 구조대 등 대체 비상대피 수단도 갖춰져 있지 않은 실정입니다.

또한, ▼△△△△△은 ****. **. **. 준공된 ‘▲▲▲▲ 비상대피로(3)’와 기존 ‘비상대피로(2)’가 연결되는 데크 주변에 안전 펜스가 설치되어 있지 않았으며, 새로 설치한 비상대피로(3)에 별도의 조명시설(방향유도등 등)도 없어 야간 비상 상황 시 추락 등 안전사고로 이어질 수 있는 리스크를 확인하였습니다.

2) 안전관리 미흡에 관한 사항

▼△△△△△에서는 기계실 내 다양한 물품 등이 보관된 장소에서 용접·절단 작업이 간헐적으로 진행되고 있는 사실이 확인되었는데, 이런 경우, 후면이 격벽 등인 장소를 용접·절단 작업 공간으로 지정하여야 하고, 불티방지망을 설치하여야 합니다.

또한 3층 테라스 입구에 설치된 구조대에는 구조대 종별(수직강하식·경사하강식) 및 사용안내문이 표시되어 있지 않은 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

■■■·▼▼·▼▼△△△△△에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■△△△장은

- 비상 시 대피 과정에서 피난 효율을 제고할 수 있도록 실효성 있는 대피 매뉴얼을 마련·보완하고 이를 반영한 교육을 실시하시기 바라며, 아울러 피난미끄럼틀 등 대체 대피 수단의 도입·확충 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

○ ▼▼△△△△△△은

- 화재예방을 위한 불티방지망 구입 및 구조대의 종류 및 사용안내서를 기재하시기 바랍니다. (통보)

○ ▼▼△△△△장은

- 신설된 비상대피로와 기존대피로를 연결하는 데크에 추락사고 예방을 위한 안전장치를 마련하시고, 비상대피로에 조명시설을 확충하여 비상 상황 시 안전한 대피가 가능하도록 조치하시기 바랍니다. (통보)