

## IV. 모범 사례

### 1. 모범 사례

| 일련 번호 : 부산교통방송 - ⑦ |        |           |          |        |
|--------------------|--------|-----------|----------|--------|
| 대상 부서 : 방송기술국      |        |           |          |        |
| 처분연월               | 행정상 조치 | 신분상 조치(명) | 재정상 조치   |        |
|                    |        |           | 조치 방법(건) | 금 액(원) |
| 2025. 10.          | -      | 모 범(1)    | -        | -      |

☐ 제 목 : 송신소 UPS 및 축전지 용량 조정으로 예산 절감

☐ 내 용

#### 1. 추진 배경

부산교통방송은 내구연한 만료로 송신소 UPS(무정전전원장치)와 축전지 교체 작업이 예정되어 있었고 음향효과기, 미디반주기 등 노후방송장비 교체가 추가로 필요했으나 예산 마련이 어려웠다.

#### 2. 추진 내용

방송기술국은 전문업체 컨설팅을 받아 UPS와 축전지 용량을 기존 50kVA(Kilo Volt Ampere)에서 30kVA로 낮추고, 절감 비용을 활용해 노후장비를 교체했다.

※ kVA : 무효(손실)전력과 유효전력(Kw)의 합(1Kw는 100w 전구 10개를 1시간동안 가동하는 전력)

[표 1] 방송노후장비 교체 내역

| 교체 장비               | 비 용(원)     | 비 고           |
|---------------------|------------|---------------|
| 노래반주기, 미디반주기, 음향효과기 | 14,858,000 | 스튜디오 LIVE 방송용 |

#### 3. 추진 성과

송신소 UPS와 축전지 용량을 기존대비 약 40% 줄여 예산 약 1,400만원을 절감하고, 방송장비를 교체해 원활한 방송운영을 도모했다.

☐ 조치할 사항

부산교통방송 본부장은 예산절감 및 원활한 방송운영을 위해 지속적으로 노력해 주시기 바랍니다. (모범)