

## 한국수자원공사 상임감사위원

### 통 보

제 목 비상연계관로 운영방안 마련

소 관 부 서 □□□지사

조 치 부 서 □□□지사

내 용

#### 1. 업무 개요

□□□지사는 □□권광역·공업용수도 시설을 관리하고 있으며 수도사고에 대응하기 위한 비상연계시설을 운영하고 있다.

#### 2. 관계규정 및 판단기준

「수도시설운영관리규정」 제20조(도·송수시설) 및 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제66조(도·송수시설 관리)에 따라 관리부서의 장은 점검정비등을 통해 관로 시설물, 밸브작동 상태 관리, 관로 수질상태 등 관로의 정상적인 상태 유지 활동을 시행하여야 하고 관로 중요도를 고려하여 관로사고에 대비해야 하며, 수도사업장 및 도·송수관로상 밸브의 안정적인 운영을 위하여 밸브 점검정비를 통해 밸브 작동상태를 상시 관리하여야 한다.

#### 3. 감사결과 확인된 문제

□□□지사는 소관 시설물에 비상연계시설 15개소를 운영·관리하고 있다.

그러나, ㉓㉓계통의 경우 지속적인 용수수요량 증가로 인해 구·신관에 5개의 비상연계관로(관리번호 7~11)를 비상운영에 활용하지 않고 통수능 확보를 위해 전체를 용수공급에 활용하여 운영 중이다.

그 결과, 비상연계 관로를 통한 수도사고 대응에 어려움이 발생할 수 있어 단수사고 발생 시 상세 대응방안을 마련할 필요가 있다.

**관계부서 의견**      □□□지사는 지속적인 수요량 증가로 인해 비상연계를 활용한 관로 운영을 통해 안정적으로 용수를 공급하고 있으며 향후 관련 내용을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항**      □□□지사장은 ㉓㉓계통 용수공급 여건을 고려하여 수도사고 대응을 위한 비상연계관로 상세 운영방안을 검토하시기 바랍니다. (통보)