

일련번호	25	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

개 선 요 구

제 목 펌프장 안전관리(침수) 미흡

소 관 부 서 ○○○지사, ◇◇◇지사

조 치 부 서 ○○○지사, ◇◇◇지사

내 용

1. 업무 개요

○○○지사는 ○○시, ㉠㉠시 등 일원에 용수를 공급하기 위한 ㉠㉠(정), ㉠㉠㉠(정)을 관리하고 있으며, ◇◇◇지사는 ▼▼광역시, ㉠㉠시 일원에 용수를 공급하기 위한 ㉠㉠(정), ◇◇(정)을 관리하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제12조 및 동 기준 [별표 8] 침수방지시설 설치 및 운영관리 기준에 따라 자연배수가 불가능한 펌프장은 밸브 및 배관 등의 파손에 따른 침수사고 발생을 고려하여 비상배수펌프를 설치하고, 비상배수펌프 레벨스위치는 전극봉 및 플로트를 사용하여 이중으로 구성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 금회 종합감사 기간(2025. 8. 25. ~ 9. 12.) 감사 대상부서(○○○지사, ◇◇◇지사)의 펌프장 침수방지시설 현황 점검 결과, 일부 레벨스위치가 단일로 설

치되어 있다. 그 결과, 단일 설치된 레벨스위치 고장 중 펌프장 벽체누수 등으로 인한 유입수 발생 시 비상배수가 불가하여 침수로부터 설비를 보호하지 못할 우려가 있다.

관계부서 의견 ○○○지사, ◇◇◇지사는 감사지적 사항을 수용하였으며, 관련 기준에 따라 시설개선을 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ○○○지사장은 관련 기준에 의거 펌프장 침수방지를 위한 비상배수펌프용 레벨스위치를 이중화 하시기 바랍니다. (개선요구)
- ② ◇◇◇지사장은 관련 기준에 의거 펌프장 침수방지를 위한 비상배수펌프용 레벨스위치를 이중화 하시기 바랍니다. (개선요구)