

주 의 요 구

제 목 LPG특정사용시설 재검사 처리시설에 대한 정기검사 관리 미흡
 관 련 부 서 서울남부지사
 관 련 자 5급 ○○○(現 안전기준처), 5급 ○○○(現 재난안전처)
 내 용

1. 업무 개요

공사는 가스 관계 법령³⁾에서 정하는 “업무의 위탁” 조항에 따라 각종 검사, 안전교육 등의 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임 받아 수행하고 있으며, 이에 대한 세부적인 사항은 산업통상자원부 훈령 제247호 (이하 “훈령”이라 한다)와 공사 「검사업무규정」(31200, 이하 “규정”이라 한다) 등에 반영되어 있다.

규정 제6조(검사판정기준)에 따르면 검사는 법, KGS Code 등에서 규정한 검사 기준에 따라 실시하며, 결과는 ‘적합’, ‘부적합’ 및 ‘검사불능’으로 구분하여 판정한다.

한편 서울남부지사에서는 감사 대상 기간(2022.9.1.~2025.9.30.) 중 액화석유가스 시설에 대한 검사를 수행하면서 총 669건을 ‘부적합’ 처리하였다.

[표 1] 서울남부지사 액화석유가스시설 부적합 현황

구분	계	LPG사용	LPG저장	LPG충전	LPG판매	집단공급
계	669	649	-	20	-	-
시정	643	631	-	12	-	-
미시정	26	18	-	8	-	-

※ 자료출처 : 가스피아 메뉴 - 시설검사부적합 사후처리내역 자료 재구성

3) 「고압가스안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「도시가스사업법」 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」

2. 관련규정 및 판단기준

「LPG시설검사 업무처리 지침」 제8-3조(검사의 신청 등) 제4항 2호 및 3호에 따라 검사원은 부적합 처리된 항목에 대해서만 재검사를 처리해야 하며, 부적합 처리 후 1개월이 지난 뒤 다음 연도에 유료 재검사를 정기검사 기준일 전에 신청하는 경우에는 다음 연도의 정기검사를 추가로 신청하도록 해야 한다

다만, 유료 재검사를 정기검사 기준일 후에 신청할 경우에는 해당 재검사를 당해 연도의 정기검사와 병행하여 신청한 것으로 간주하고 처리해야 하며 정기검사와 동일하게 모든 검사 항목에 대해 실시 해야 한다

【 참고: LPG특정사용시설 정기검사 재검사(연도 경과) 적용 예시 】

- LPG특정사용시설 “A”(정기검사 시기: 매년 4~6월)에 대해 2023.12.5. 2023년도분 정기검사(결과: “부적합”) 후 2024년에 재검사(결과: “적합”)를 처리하는 경우, 2024년도분 정기검사는 상황별로 아래와 같이 처리한다.
- ❶ 검사일(부적합)로 30일 이내에(~2024.1.4.) (무료)재검사가 신청된 경우
☞ 부적합 검사항목에 대해서만 재검사를 처리하고, 이후 2024년도 정기검사를 별도로 신청하도록 안내한다.
- ❷ 검사일(부적합)로 30일을 경과하되, 정기검사 시기인 2024.3.31. 이전에 (유료)재검사가 신청된 경우
☞ 부적합 검사항목에 대해서만 재검사를 처리하고, 이후 2024년도 정기검사를 별도로 신청하도록 안내한다.
- ❸ 검사일(부적합)로 30일을 경과하되, 정기검사 시기 이후에(2024.4.1.~) (유료)재검사가 신청된 경우
☞ 2024년도분 정기검사로 같음하여 처리(단, 모든 검사항목에 대해 검사)

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 서울남부지사 관련자(5급 ○○○, 5급 ○○○)가 LPG특정사용시설에 대하여 실시한 정기검사 부적합 시설 처리 적정 여부를 확인한 결과, 아래[표 2]와 같이 전년도에 부적합 처리된 시설의 재검사가 당해 연도 정기검사 기준일 이전에 처리되었음에도 법정 정기검사를 별도로 실시하지 않은 사례 12건이 확인 되었다.

[표 2] LPG특정사용시설 부적합 재검사 후 정기검사 누락 현황

연 번	업소번호 (시설번호)	업소명	접수번호	검사구분	정기검사 시기	부적합 일	재검사 일	검사원	부적정 내용
1	***** (****)	‘A’	20**-*****	유료검사	7월~9월	2022.12.23	2023.01.12	○○○	2023년정기검사 미실시
2	***** (****)	‘B’	20**-*****	무료검사	10월~12 월	2022.12.14	2023.01.26	○○○	2023년정기검사 미실시
3	***** (****)	‘C’	20**-*****	무료검사	10월~12 월	2022.12.19	2023.01.16	○○○	2023년정기검사 미실시
4	***** (****)	‘D’	20**-*****	무료검사	10월~12 월	2022.12.19	2023.01.26	○○○	2023년정기검사 미실시
5	***** (****)	‘E’	20**-*****	무료검사	10월~12 월	2022.12.19	2023.01.26	○○○	2023년정기검사 미실시
6	***** (****)	‘F’	20**-*****	유료검사	7월~9월	2023.12.22	2024.01.17	○○○	2024년정기검사 미실시
7	***** (****)	‘G’	20**-*****	무료검사	7월~9월	2023.12.18	2024.01.03	○○○	2024년정기검사 미실시
8	***** (****)	‘H’	20**-*****	무료검사	7월~12월	2022.12.12	2023.01.16	○○○	2023년정기검사 미실시
9	***** (****)	‘I’	20**-*****	무료검사	7월~12월	2022.12.12	2023.01.16	○○○	2023년정기검사 미실시
10	***** (****)	‘J’	20**-*****	무료검사	7월~12월	2022.12.12	2023.01.16	○○○	2023년정기검사 미실시
11	***** (****)	‘K’	20**-*****	무료검사	4월~6월	2022.12.14	2023.02.02	○○○	2023년정기검사 미실시
12	***** (****)	‘L’	20**-*****	유료검사	10월~12 월	2023.11.21	2024.01.16	○○○	2024년정기검사 미실시

※ 자료출처 : 가스피아-검사처리내역 및 서울남부지사 제출자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울남부지사장은

위 [표 2]와 관련 LPG특정사용시설 정기검사 시 전년도에 부적합 처리된 시설의 재검사가 당해 연도 정기검사 기준일 이전에 처리되었음에도 법정 정기검사를 누락한 관련자에게 각별한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 서울남부지사 5급 ○○○(現 안전기준처)

서울남부지사 5급 ○○○(現 재난안전처)