

통 보

제 목 특정가스사용시설 완성검사 등 결과 통보 미실시

관 련 부 서 서울남부지사

내 용

1. 업무 개요

서울남부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 서울특별시 ○○구, ○○구, ○○구 등 서울 남부지역 7개구의 고압가스, 액화석유 가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 감사대상 기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 9. 30.) 동안 총 2,821건의 도시가스 특정가스 사용시설 완성검사를 수행하였다.

[표 1] 서울남부지사 특정가스사용시설 완성검사 처리 현황

검사연도	○○구	○○구	○○구	○○구	○○구	○○구	○○구	합 계
2022	73	40	45	36	24	32	65	315
2023	168	110	141	109	68	82	220	898
2024	201	128	130	108	85	84	237	973
2025	155	89	72	72	52	53	142	635
합 계	597	367	388	325	229	251	664	2,821

※자료 출처 : 서울남부지사 완성검사 처리내역(정보운영부 제공) 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「도시가스사업법」 시행규칙 제22조 제5항에 따르면 완성검사기관은 같은 규칙 제21조 제4항 제4호에 따른 완성검사에 합격한 특정가스사용시설에 대해서는 그 특정가스사용시설에 도시가스를 공급하는 도시가스사업자에게 그 사실을 알리도록

하고 있다.

또한 같은 규칙 제25조 제7항에 의하면 한국가스안전공사 사장은 법 제17조에 따른 특정가스사용시설의 최초 정기검사에 합격한 자에게는 정기검사 증명서를 발급하여야 하며 이 경우 그 특정가스사용시설에 도시가스를 공급하는 도시가스 사업자에게 그 사실을 알려야 한다.

따라서 서울남부지사는 특정가스사용시설의 완성검사 및 최초 정기검사를 완료한 이후 해당 시설의 도시가스사업자에게 그 사실을 알려야 했다.

도시가스사업법 시행규칙

제22조(시공감리·중간검사 및 완성검사의 신청 등)

① ~ ④ <내용생략>

⑤ 법 제15조제6항에 따른 완성검사기관은 제21조제4항제1호 및 제2호의 설치공사나 같은 항 제3호 및 제4호가목의 변경공사에 따른 완성검사에 합격한 가스충전시설 및 특정가스사용시설에는 별지 제21호의2서식의 완성검사증명서를 발급하고, 제21조제4항제4호나목부터 라목까지의 변경공사에 따른 완성검사에 합격한 특정가스사용시설에는 완성검사증명서 뒷면에 검사내용을 적어 발급하여야 한다. 이 경우 그 특정가스사용시설에 도시가스를 공급하는 도시가스사업자에게 그 사실을 알려야 한다.

제25조(정기검사)

① ~ ⑥ <내용생략>

⑦ 한국가스안전공사 사장(영 제26조제3항에 따라 특정가스사용시설의 정기검사업무를 「고압가스 안전관리법」 제35조에 따른 검사기관에 위탁한 경우에는 해당 검사기관의 장을 말한다)은 법 제17조에 따른 특정가스사용시설의 최초정기검사에 합격한 자에게는 별지 제22호의2서식의 정기검사증명서를 발급하여야 한다. 이 경우 그 특정가스사용시설(제20조의2제1항제3호에 해당하는 특정가스사용시설은 제외한다)에 도시가스를 공급하는 도시가스사업자에게 그 사실을 알려야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 서울남부지사에서는 감사대상 기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 9. 30.) 동안 관내 특정가스사용시설에 대한 완성검사 및 최초 정기검사를 실시한 후 검사결과를

‘적합’으로 처리한 건에 대해서 해당 시설에 가스를 공급하는 도시가스사업자에게 그 내용을 알리지 않았었다.

[표 2] 서울남부지사 특정가스사용시설 완성검사 등 도시가스사업자 통보 내역

연도	발송내역	문서번호(발송일자)	수신처	비고
2018년	특정가스사용시설 완성검사 현황 및 정기검사 미신청업소 알림	서울남부지사-4016호 (2018.10.10.)	‘A’	2018년 까지 월별로 통보함
	특정가스사용시설 완성검사 현황 및 정기검사 미신청업소 알림	서울남부지사-4015호 (2018.10.10.)	‘B’	
2019년 ~ 2025년	발송내역 없음	-	-	2019년 이후로 완성 검사 및 최초 정기검사 내역을 도시가스사에 발송하지 않음
[비고] 감사기간 중 2024년 ~ 2025년 3분기 완성검사 처리내역을 통보함 : 서울남부지사-3872호(2025.10.21.),2024년~2025년 3분기 특정가스사용시설 완성검사 처리내역 알림)				

※자료 출처 : 서울남부지사 완성검사 처리내역(정보운영부 제공) 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울남부지사장은

특정가스사용시설에 대한 완성검사 및 최초 정기검사를 실시한 후 ‘적합’ 처리된 검사 결과를 도시가스사업자에게 통보하지 않는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)