

주 의 사 항

1. 제 목 : 영상정보처리기기 설치 및 운영 부적정

2. 관계기관 : 중앙보훈병원

3. 내 용 : 중앙보훈병원에서는 우리공단 「영상정보처리기기 설치 운영지침」에 따라 시설안전, 화재 및 범죄예방, 증거확보 등을 위하여 건물 내·외부, 주차장 입구 등에 영상정보처리기기(CCTV) 총559대를 설치하여 운영하고 있습니다.

중앙보훈병원에서는 「영상정보처리기기 설치 운영지침」 제3조(영상정보의 보호원칙) 제3항에 의하여 영상정보처리기기로 촬영한 영상정보에 대해서 정확성 및 최신성을 확보하고 이를 안전하게 관리하여야 하며, 같은 지침 제6조(사전 의견수렴)에 의하여 새로운 영상정보처리기기를 설치·운영 할 경우 임직원 등의 대표로 구성되는 위원회의 심의를 거쳐야 합니다.

그런데 2018. 06. 06. 중앙보훈병원 공직기강 점검 시 중앙보훈병원의 영상정보처리기기 설치 및 관리 실태를 확인 한 결과, 영상정보처리기기로 촬영 중인 안센터 영상정보의 화면상 나타나는 시간정보가 표준시간보다 9시간 느리게 나타나는 등 정확한 기록이 되지 않고 있으며, 또한, 2017년 11월 21일 철골 주차장 관리를 위한 영상정보 처리기기 16대를 추가 설치하면서 이에 대한 위원회 심의를 거치지 않고 설치·운영한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ 중앙보훈병원장은

- 영상정보처리기기 설치 시 절차 준수, 영상처리기기의 시간정보 정확성 확보 등 설치 및 운영업무에 철저를 기하시기 바라며,(통보)
- 앞으로 동일 사례가 재발되지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

5. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
시설관리부	기능직	김영철	전기주임	'18.01.01.~ 현재	좌 동	주의