

통 보 사 항

1. 제 목 : 자동문 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : CA보훈병원

3. 내 용 : CA보훈병원에서는 입원환자 및 내원객 등의 안전하고 편리한 이동을 위하여 자동문을 설치하여 운영하고 있습니다.

자동문의 작동원리는 보행자 접근 시 센서가 동작을 인식한 후 전기의 힘으로 자동문의 개폐가 될 수 있도록 되어 있습니다.

따라서 화재 등의 사고가 발생하여 전원이 차단될 경우에는 자동문이 제대로 작동되지 않을 우려가 있으므로, 이를 대비하여 방화용 배터리가 내장되도록 설비를 구축하여 전원 차단 시에도 일정 기간 자동문이 개폐되도록 함으로서 화재 시 대피 등이 가능하도록 대비하여야 합니다.

그런데 2018년 CA보훈병원 설 명절 공직기강 점검 시 자동문 현황을 확인한 결과, 중환자실, 수술실, 응급실 등 일부 부서의 출입문이 구형 자동문으로 시공되어 있어 방화용배터리가 내장되어 있지 않아 화재 등 전원차단 발생 시 문의 개폐가 어려운 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ CA보훈병원장은

- 화재 등의 사고로 전원이 차단될 경우에도 일정 시간 자동문의 개폐기능이 유지되도록 하여 출입이 가능하도록 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.