

통 보 사 항

1. 제 목 : 피난설비 유도등 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : EA원

3. 내 용 : EA원에서는 화재 시 입소자들의 안전한 피난을 유도하기 위하여 시설물에 유도등을 설치하여 운영하고 있습니다.

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제14조의5 (피난유도 안내정보의 제공)에 따르면 피난유도 안내정보를 제공하도록 되어 있고, 소방청 고시 「유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)」 제3조(정의)에 따르면 ‘유도등’이란 화재 시에 피난을 유도하기 위한 등으로서 ‘정상상태에서는 상용전원에 따라 켜지고 상용전원이 정전되는 경우에는 비상전원으로 자동 전환 되어 켜지는 등’으로 명시되어 있습니다.

따라서 EA원 시설 내에서 운영하는 유도등은 항상 전원이 켜져 있어 화재 시 쉽게 식별되어 신속하고 안전한 피난이 가능하도록 관리하여야 합니다.

그런데 2018년 EA원 설 명절 공직기강 점검 시 원내 유도등 등의 시설물을 확인한 결과, 일부 유도등의 전원이 꺼진 채로 운영되고 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ EA원장은

- 화재 시 쉽게 식별되어 신속하고 안전한 피난이 가능하도록 시설 내 피난설비 유도등 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.