

통 보 사 항

1. 제 목 : 소화기 점검 등 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : DA보훈요양원

3. 내 용 : 우리 공단에서는 ****-251(겨울철 화재예방 철저, 2018.01.29.)을 통해 화재 시 대규모 인명피해가 우려되는 보훈병원 및 요양원 등에 대해 소화·방화시설이 정상적으로 작동될 수 있도록 철저히 관리·감독할 것을 통보하였습니다.

또한, 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제4조(기관장의 책임)에 따르면, 공공기관의 장은 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 설치·유지 및 관리에 관한 사항 등³⁾ 소방안전관리에 대한 감독 책임을 진다.라고 되어 있으며, 같은 규정 제9조(화기 단속 등)에 따르면, 실(室)이 벽·칸막이 등으로 나누어진 경우 그 사용 책임자는 해당 실 안의 화기 단속 및 화재 예방을 위한 조치를 하여야 한다. 라고 규정되어 있습니다.

따라서 DA보훈요양원에서는 원 내에 비치된 소화기 등에 대해 정기적 점검을 실시하여 화재 시 소화기가 정상적으로 작동되도록 함으로서 만일의 화재 발생 시 신속한 대처가 가능하도록 하여야 합니다.

그런데 2018년 DA보훈요양원 설 연휴 공직기강 점검 시 소화기 관리 현황을 확인한 결과, 소화기 월간 점검 대장에 소화기 종류별 수량은 기재되어 있으나 각 소화기의 위치가 상세하게 기재되어 있지 않은 사실이 있습니다.

3) 1. 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 설치·유지 및 관리에 관한 사항
2. 소방계획의 수립·시행에 관한 사항
3. 소방 관련 훈련 및 교육에 관한 사항
4. 그 밖의 소방안전관리 업무에 관한 사항

또한 원 내 비치된 소화기를 확인한 결과, 소화기 월간 점검대장에는 ‘이상없음’이라고 표기되어 있으나, 강당, 전기실, 요양실 등에 비치된 일부 소화기는 ‘17.10월 이후 점검 내역이 기재되어 있지 않아 점검 여부를 확인할 수 없는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ DA보훈요양원장은

- 화재 발생 시 신속한 대처가 가능하도록 소화기 점검 및 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.