

통 보 사 항

1. 제 목 : 화재 예방 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : CA보훈병원

3. 내 용 : 우리 공단에서는 ****-98(2018.02.08., 동절기 화재예방을 위한 소방안전 관리 철저)을 통해 동절기 화재예방을 위해 사옥 안전관리를 철저히 하고, 퇴근 및 이석 시 전원 차단, 전기콘센트 점검(문어발 전선) 등을 철저히 할 것을 통보 하였습니다.

또한, 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제4조(기관장의 책임)에 따르면, 공공기관의 장은 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 설치·유지 및 관리에 관한 사항 등1) 소방안전관리에 대한 감독 책임을 진다.라고 되어 있으며, 같은 규정 제9조(화기 단속 등)에 따르면, 실(室)이 벽·칸막이 등으로 나누어진 경우 그 사용 책임자는 해당 실 안의 화기 단속 및 화재 예방을 위한 조치를 하여야 한다. 라고 규정되어 있습니다.

따라서 CA보훈병원에서는 화재 발생의 원인이 될 수 있는 사항을 미리 점검·관리하여 제거하고, 사무실 내에 비치된 소화기 등은 정기적 점검을 통하여 만일의 사고 발생 시 신속한 대처가 가능하도록 하여야 합니다.

그런데 2018년 CA보훈병원 설 연휴 공직기강 점검 시 콘센트 사용현황 및 출입문 개폐 현황, 소화기 관리 현황 등을 확인한 결과, [표]와 같이 일부 부서에서는 구석의 콘센트 안에 먼지가 쌓여있거나 문어발 식으로 콘센트를 사용하고 있고, 부서 내 비치된 소화기 중 일부는 점검이 제대로 이루어지고 있지 않은 사실이 있습니다.

-
- 1) 1. 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 설치·유지 및 관리에 관한 사항
 2. 소방계획의 수립·시행에 관한 사항
 3. 소방 관련 훈련 및 교육에 관한 사항
 4. 그 밖의 소방안전관리 업무에 관한 사항

[표] 화재예방 관리 미흡 현황

구분	장소	비고
콘센트 관리	**병원 **과 내	콘센트 안 먼지로 화재 위험
문어발식 콘센트 사용	*****부	화재 위험
소화기 미점검	**병원 **과 내	'17.10월 이후 점검이력 없음
	****실	점검 이력 없음

4. 조치할 사항

○ CA보훈병원장은

- 화재 예방 및 화재 발생 시 신속한 대처를 위하여, 콘센트의 적정 사용 점검, 소화기 점검 등 관리를 철저히 하시기 바랍니다.