

통 보 사 항

1. 제 목 : 화재예방 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : CB보훈병원

3. 내 용 : CB보훈병원에서는 화재를 예방하기 위하여 연초에 소방계획서 등을 작성하고 이에 따라 정기적으로 소방시설물 점검 및 교육 등을 실시하는 등 화재예방을 위한 노력을 하고 있습니다.

우리 공단에서는 ****-351(2018.1.29, 겨울철 화재예방 철저)을 통해 겨울철 화재예방을 위하여 소화·방화시설이 정상적으로 작동하도록 철저히 관리 할 것을 통보하였습니다.

또한, 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제4조(기관장의 책임)에 따르면 ‘공공기관의 장은 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 설치·유지 및 관리에 관한 사항 등에 대하여 소방안전관리에 대한 감독 책임을 진다.’ 라고 규정하고 있습니다.

따라서 CB보훈병원에서는 연초에 화재예방을 위하여 자위소방대 구성 및 병원 내 소화·방화 시설물 관리를 포함한 소방계획서를 수립하여 정기적으로 소화기 및 소방시설 점검과 교육 등을 실시하여야 합니다.

그런데 2018년 CB보훈병원 설 연휴 공직기강 점검 시 “2018년 CB보훈병원 소방계획서”를 확인한 결과, [표]와 같이 소방계획서상 CB보훈병원 소화기 현황과 외부 전문 소방기관의 “2017년 소방시설 작동기능점검 결과보고서”의 분말 소화기 및 CO2 소화기 현황이 다르게 작성 운영하는 등 CB보훈병원 소화기 점검 및 관리가 제대로 이루어지고 있지 않은 사실이 있습니다.

[표] CB보훈병원 소화기 현황

구 분	분말소화기	CO2소화기	자동확산 소화기
2018년 소방계획서	480	33	11
2017년 소방시설 작동기능 점검보고서	442	31	11
차 이	△38	△2	-

4. 조치할 사항

○ CB보훈병원장은

- 화재에 대비하여 원내에서 관리하는 소화기 등의 수량 파악, 위치, 점검 등을 철저히 하여 소방시설 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.