

개 선

제 목 작업감모기준 및 허용오차량 수립 필요

관 계 부 서 ◆○처

내 용

비축지사는 매년 비축유에 대해서 사규 「석유비축관리규정」 및 「비축유관리 절차서」에 따라 정기 재물조사를 실시하고 자연감모¹⁾ 또는 작업감모²⁾가 발생했을 경우 유온, 유위, 물성오차 등 탱크별로 허용오차를 감안하여 비축유에 대한 재물조정을 신청, 비축유 관리위원회를 거쳐 최종 승인받고 있다.

1. 작업감모량 산정기준 수립 필요

■□□지사는 '16년 정기재물조사 결과 ‘자연/작업감모에 따른 휘발유 재물조정’을 신청하였으며, 이 중 비축유출하(저장시설간 전량이송, 전량출하 등)에 따른 작업감모량에 대해서는 「석유비축관리규정」 제10조 2항 “작업감모는 사안별로 비축유관리위원회에서 심의하여 결정하되, 입출하 작업 중 불가피하게 발생한 손실이라고 인정되는 경우에 한한다”에 의거하여 탱크 내 잔유를 측정하여 장부대비 실사물량 부족분에 대한 손실량을 산정하였으나, 명확한 산정기준이 없어 감모량 산출의 객관성이 부족하고 지사별로도 감모량이 각각 다른 방식으로 산출되고 있어 개선이 요구된다.

1) 자연감모 : 선량한 관리담당자들의 충실한 근무로서도 방지할 수 없는 저장 중 증발 등 불가피한 사유로 인하여 발생한 비축석유의 손실

2) 작업감모 : 비축유 출하(저장시설간 전량이송, 전량출하) 및 유조차에 의한 입출하 작업 시 불가피하게 발생한 비축석유의 손실을 말함

2. 허용오차량 수립 필요

■■■지사는 2017년 11월 소형탱크 1기에 비축휘발유 00천배럴을 입고하여 2018년 11월 현재까지 약 1년간 정기재물조사와 품질검사를 수행하는 등 휘발유의 재고량 및 품질을 관리 중이며, ■■■지사는 탱크개방검사를 위해 2018년 9월 경유 000천배럴을 경유탱크에서 휘발유 탱크로 이송하여 2018년 11월 현재까지 저장 중이나, 「비축유관리절차서」 상 동 저장시설에 대한 허용오차량이 수립되어 있지 않아 장부대비 실재고간 차이량 변화에 대한 이상유무 파악이 불가능한 등 재고관리 정확도 하락의 우려가 있어 이에 대한 개선이 필요하다.

조치할 사항

◆○처장은 비축자산 감소와 관련한 작업감모량 산정기준을 검토하여 수립하시고, ■■■지사와 ■■■지사 휘발유탱크(S-102, TK-S106)의 허용오차량을 수립하여 「비축유관리절차서」에 반영하시기 바랍니다.(개선)