

한 국 관 광 공 사 감 사

개선 요구

감 사 명 : 2022년 관광산업본부 종합감사

제 목 : 전기안전장구 점검 기준 미흡

관계부서 : □□팀

내 용

1. 업무 개요

□□팀은 공사 「직제규정시행세칙」 제6조 및 관련 별표2에 따라 ☆☆ 근로자 산업안전보건 및 시설물 안전점검 관리를 담당하고 있는 부서로서 <전기안전관리규정(☆☆)>을 운영·관리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「전기안전관리법」 제22조 제6항 및 같은 법 시행규칙 제30조 제3항의 규정에 따른 산업통상자원부 고시 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제9조에 따르면 전기안전관리자는 전기설비의 유지·운용 업무를 위해 [표]의 안전장구의 성능을 적정하게 유지할 수 있도록 시험을 하여야 한다고 되어 있다.

[표] 전기안전장구 권장 시험주기

구분		권장 시험주기(년)
안전장구 시험	특고압 COS 조작봉	1
	저압검전기	1
	고압·특고압 검전기	1
	고압절연장갑	1
	절연장화	1
	절연안전모	1

자료: 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제9조 관련 표의 해당부분 발췌

그리고 <전기안전관리규정(☆☆)>¹⁾ 5.3-(2)에 따르면 전기안전관리자는 작업성질상 필요한 안전장구를 반드시 사용하여야 하며 상위 책임자는 전기안전관리자가 안전장구를 착용하고 사용하도록 하는 책임을 지도록 되어 있고, 같은 규정 5.4-(2)-③에 따르면 전기안전관리자는 220V 이상의 전기기기 부근에서 사고발생의 가능성을 제거하기 위하여 공구, 재료, 안전장구 등이 안전작업에 적합한가를 검토하고 필요한 조치를 하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☆☆의 전기안전관리 현황을 점검한 결과, ☆☆는 특고압 절연장갑, 특고압 절연장화, 휴대용 다전압 검전기, 음향발광식 특고압검전기, 전기용 안전대, 안전모, 안전대, 비전도체 사다리 등 현장여건에 맞춰 전기안전장구를 보유²⁾하고는 있으나, 각 전기안전장구별로 성능유지 점검·관리에 대한 명확한 기준이 없어 주기적 점검을 실시하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

따라서 ☆☆는 관련 법령 및 기준에 따라 전기안전장구에 대하여 별도의 점검기준을 수립하여 이를 주기적으로 확인·관리함으로써 전기 안전장구의 성능을 적정하게 유지하는 방안을 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

□□팀은 감사결과를 수용하면서 관련 법령 및 기준에 따라 전기안전장구 점검기준을 수립하여 관리하겠다고 답변하였다.

1) '전기안전관리규정'이라고 명명하고 있으나, 「사규규정」상의 '사규'에는 해당하지 아니하며, 사실상 담당부서에서 관리하고 있는 기준, 매뉴얼의 성격을 지님. 한편, ☆☆와 원주본사는 각각 별도의 <전기안전관리규정>을 운영·관리하고 있음

2) '산업안전용품 지급대장'을 통해 전기안전장구의 목록과 개인별 지급내역을 확인함

조치할 사항

한국관광공사 사장은 「전기안전관리법」 제22조 제6항 및 같은 법 시행규칙 제30조 제3항의 규정에 따른 산업통상자원부 고시 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제9조에 따라 전기안전장구 점검기준을 수립하여 이행하시기 바랍니다.(개선)