

조치요청서

지적구분 : 부서경고(행정상), 시정(행정상)

1. 제 목 : 소방안전관리에 관한 사항

2. 관련부서 : 인천지사

3. 지적내용

☐ 화재예방 및 소방안전관리 미흡

- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제24조(소방안전관리대상물의 소방계획서 작성 등)에 따르면, 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방훈련 및 교육에 관한 계획, 자위소방대의 조직편성과 대원의 임무 등이 포함된 소방계획서를 작성·관리하여야 하며,
- 또한, 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제12조(자위소방대의 편성), 제14조(소방훈련과 교육)에 따라, 공공기관의 모든 인원은 연 2회이상 소방훈련과 교육을 실시하되 그 중 1회 이상은 소방관서와 합동으로 실시하도록 규정되어 있음
- '22.11.3. 인천지사 화재예방 및 소방 안전관리에 관한 사항을 점검한 결과, 소방계획서 내 자위소방대 편성·구성원이 현행화 되어있지 않고 부적절하게 편성되어 있으며, 소방관서와의 합동 교육·훈련 실적 없이 연중 1회의 자체 훈련('22.10.26.) 이력만을 확인하였고,
- 또한, 보관시설(방제대응센터) 내 방제장비 구동용 배터리를 보호 캡이 없는 상태로 보관하는 등 화재예방 및 소방안전관리를 미흡하게 관리하였다.

4. 조치할 사항

- 인천지사장은 방제대응센터 내 보관중인 방제장비 구동용 배터리에 보호캡을 설치하시고, 자위소방대 조직 편성 및 임무, 소방훈련 및 교육에 관한 사항을 현행화하시어 '2023년 자체 소방계획서'에 반영하시기 바라며,
- 유사사례 재발방지를 위해 화재예방 및 소방안전관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. < 부서경고(행정상), 시정(행정상) >

2022. 12. 8.

해양환경공단

