

# 개 선 요 구

제 목 공기호흡기 공기교환 소홀

관 계 부 서 □□지사

조 치 부 서 □□지사

내 용

## 1. 업무 개요

□□지사는 화재 시 인명구조 또는 밀폐공간 등 산소결핍 장소에서 작업 시 착용하기 위하여 공기호흡기 7개를 보관·운영 중이다.

## 2. 관계규정 및 판단기준

「호흡보호장비 안전관리기준」(소방청고시 제2019-24호)제7조(호흡보호장비의 유지 및 관리)에 따르면 고압용기에 충전된 호흡용 공기는 매 1년마다 공기를 배출한 후 새로운 공기를 충전하여 보관하도록 되어 있다. 단 상기 규정의 적용 범위는 「소방장비관리법」제2조3호에 따른 소방업무를 수행하는 소방기관으로 한정하고 있어 비축지사는 의무사항이 아니나 공사의 □□지사를 제외한 8개 지사의 「소방시설 운용지침서」에는 공기호흡기의 내부공기 변질을 방지하기 위해 1회/년 공기호흡기의 공기를 교환하도록 명시하고 있다.

따라서 □□지사도 공기호흡기의 공기를 1회/년 교환하는 것이 타당하다.

## 3. 감사결과 확인된 문제



그런데 □□지사는 최근 2년간 공기호흡기 공기교환 실적이 없었다.<sup>17)</sup>

**관계부서 의견 및 검토결과** □□지사는 1회/년 공기호흡기의 공기를 교환하고, 「소방시설 운용지침서」를 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항** □□지사장은 1회/년 공기호흡기의 공기를 교환하도록 「소방시설 운용지침서」를 개정하시기 바랍니다.(개선)

---

17) □□지사 공기호흡기 공기교환 실적 : 1,2,3번(2015. 10월) / 4,5번(2014. 9월) / 6,7번(2017. 3월)

