

현지조치사항내역서

감사반장 : ○ ○ ○ (인)

감사기간 : 2019.07.08. ~ 2019.07.12.

부서장 : ◆◆지역사업처장 ○ ○ ○ (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
종합 2019 -008 -현01	○ 자재검수 시 서류확인 미흡 - ◆◆지역사업처 ●●사업팀은 ‘2017년 □□□ 전원 종합운영시스템 구축사업’을 하면서 케이블 등의 자재 구매를 위하여 내부품의(‘17.09.27.)후 자재검수(‘17.11.01.) 하였다. - 기술규격서 6.시험 및 검사 항목에는 시험을 인정시험과 검수시험으로 구분하고 있으며, ‘인정시험은 원칙적으로 품질확인 및 제작자의 품질유지능력을 인정하기 위한 것으로 시험 및 검사항목에 대한 판정은 공인시험기관에서 시행한 공인시험성적서에 의한다’고 명시하고 있다. - 그러나 ●●사업팀은 케이블 검수시 공인시험 성적서가 아닌 제조사의 검사성적서만으로 검수하여 절차가 미흡하였다. - 감사 지적 후 형식승인서 등을 추가로 제출받아 보완하였으나 향후 검수 절차를 철저히 할 필요가 있다.	○ ◆◆지역사업처장은 검수 시 기술규격서의 항목대로 시험 및 검사를 철저히 하시고 제출되는 서류를 확인하여 누락되는 일이 없도록 하시기 바랍니다.	결과 미회보