

기관경고 요구

1. 제 목 : 출입문 잠금장치 관리 부적정

2. 관계기관 : ▶▶▶▶▶▶▶▶

3. 내 용

가. 업무개요

보훈요양원은 입소자가 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 시설 환경을 조성하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「보훈요양원운영규정」 제32조(시설물 사용상 주의)에 따르면 보훈요양원장은 입소자의 생명, 신체 및 재산의 위험이나 장애가 될 수 있는 요인을 미리 제거하여 안전사고를 예방하도록 노력하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한 「노인복지법 시행규칙」 제22조(노인의료복지시설의 시설기준등) 제1항에서는 「노인복지법」 제35조의 규정에 의한 노인의료복지시설의 시설기준 및 직원 배치 기준을 동 시행규칙 별표 4(노인의료복지시설의 시설기준 및 직원배치기준)와 같다고 규정하고 있으며, 해당 별표 4의 [설비기준]에는 배회환자의 실종 등을 예방할 수 있도록 외부 출입구에 잠금장치를 갖추되, 화재 등 비상시에 자동으로 열릴 수 있도록 하여야 한다는 내용이 명시되어 있습니다.

특히 요양원 출입구 잠금장치 관리의 중요성을 인식할 수 있는 최근 사례로 ○○요양원에서는 입소자(치매환자)가 출입 통제가 되지 않는 문을 통해 외부로 나가 상해를 입은 사건이 발생하였고, 요양원 설치·운영 회사와 요양원 시설장에 대하여 손해배상책임이 인정된 사건(광주지방법원 2022가단506904)이 있었으며, 고령의 국가유공자 다수를 모시고 있는 보훈요양원에서는 입소자의 안전사고 예방을 위해 출입통제 등 시설물 관리를 철저히 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 선거철 계기 공직기강 점검 시 ▶▶▶▶▶▶▶에서는 안내데스크 직원이 퇴근한 야간에 중앙 외부 출입구의 잠금장치가 해제된 채 관리되어 입소자의 무단외출 등 안전사고가 우려되는 상황이 확인되었으며,

이에 대하여 ▶▶▶▶▶▶▶에서는 야간에 입소자의 외출 복귀 이유로 잠금장치를 해제하였으나, 이후 다시 잠금 처리하는 것을 잊었다고 소명하였으나,

2022년 추석 계기 공직기강 점검 시 동일 사례로 지적을 받은 바가 있음에도 출입통제장치 관리 소홀 사례가 재발된 사안으로 전직원의 각별한 주의가 요구되며 재발 방지를 위한 기관차원의 개선 노력이 필요합니다.

4. 조치할 사항

○ ♡♡♡(□□□□)은

- 요양원 야간 근무 시 출입 통제 등과 관련하여 직원들의 주의의무를 강화하고 소속기구 차원의 주의를 환기 시킬 수 있도록 「기관경고」 조치하시기 바랍니다.
(기관경고)