

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 전기안전관리자 직무수행 부적정

2. 관계기관 : [REDACTED]

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 전기 안전사고 등 예방을 위하여 전기안전관리자를 선임하여 원활한 전기 공급과 안전관리에 만전을 기하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제3조(안전관리규정의 작성) 제1항은 전기 안전관리자는 전기설비의 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 안전관리규정을 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제310조(전기 기계·기구의 조작 시 등의 안전조치) 제2항에 따르면 사업주는 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 있는 고압 이상의 충전전로 작업에 근로자를 종사시키는 경우 방염처리된 작업복 또는 난연 성능을 가진 작업복을 착용시켜야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 공단 본사 및 소속기구 전기안전관리자는 법령에서 정하고 있는 안전 관리규정을 작성하여 전기안전에 관한 점검을 실시하여야 하며, 고압 이상의 충전 전로 작업 시에는 방염처리되거나 난연 성능을 가진 작업복을 착용하여 작업을 실시하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 [REDACTED] 종합감사 시 전기안전관리자 직무 수행 실태를 점검한 결과, [REDACTED]에서 법령에서 정한 전기안전규정을 수립하지 않고 있으며, 고압 이상의 충전전로 작업의 위험성이 있음에도 방염처리되거나 난연 성능을 가진 작업복이 지급되지 않은 사실을 확인하

였습니다.

4. 관계기관 의견

- [REDACTED]에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- [REDACTED]
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)
- [REDACTED]
- 전기안전규정을 수립하여 주시고, 전기안전 사고를 예방하기 위하여 방염처리 또는 난연 성능을 가진 작업복을 지급·착용하도록 조치하여 주시기 바랍니다.
- (통보)

○ 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
████████	████████	████	████████	████████	████	경고