

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 안전작업허가제 준수 부적정

2. 관계기관 : [REDACTED]

3. 내 용

가. 업무개요

공단에서는 중대재해 및 산업재해 등 안전사고 예방을 위하여 「안전보건관리 규정」을 제정하여 시행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「안전보건관리규정」 제31조(안전작업 허가서 발급 및 이행) 제1항에 따르면 근로자는 사업장 내 정전작업 등을 수행하고자 하는 경우, 작업 전 유해·위험성을 파악하여 제거 또는 차단한 후 관리감독자에게 안전작업 허가를 신청하여야 한다고 정하고 있고, 제3항은 유해·위험작업을 하고자 하는 경우 2인 1조로 작업을 수행해야 한다고 정하고 있습니다.

이에 안전관리부는 「안전작업 허가제, 작업중지 요청제 세부 운영계획」을 시행 (안전관리부-510, '23.3.14호)하여 본사 및 소속기구에서 ①정전, ②화기, ③밀폐, ④고소, ⑤중량물, ⑥기타일반의 6개 작업을 하는 경우 관리감독자가 작업 현장을 확인하는 과정을 거쳐 안전작업을 허가하는 경우 작업을 실시하도록 정하고 있습니다.

따라서, 정전, 화기 등 위험한 작업을 수행하는 경우 사전에 안전작업허가를 얻어 작업을 하여야 하며, 이 경우에도 반드시 2인 1조를 편성하여 안전사고 발생을 예방하고 사고 발생 시 신속히 대응할 수 있도록 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 [REDACTED] 종합감사 시 안전작업허가제 실태를 점검한 결과, [REDACTED]에서 전기시설 안전진단, 실외나눔숲 철거 공사 시 안전작업허가제에 따른 허가를 일부 받지 않은 사실을

확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

- [REDACTED]에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- [REDACTED]
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)
- [REDACTED]
- 정전 등 작업 시 안전작업 허가 절차를 준수한 후 2인 1조로 작업하도록 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)

○ 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
██████████	██████████	██████	██████████	██████████	████	경고
██████████████████	██████████	██████	██████████	██████████	████	경고