

주의 요구

1. 제 목 : 소방안전관리자 선임 부적정
2. 관계기관 : [REDACTED]
3. 내 용

가. 업무개요

공단 보훈복지시설은 다수의 고객과 국민들이 이용하는 다중이용시설로써 화재 예방을 위하여 소방안전관리자를 선임하여 소방안전 관리에 만전을 기하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조(소방안전관리자의 선임) 제1항에 따르면 기관장은 소방안전관리 업무를 원활하게 수행하기 위하여 감독직에 있는 사람으로서 자격을 갖춘 사람을 소방안전관리자로 선임하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 제4항은 기관장은 소방안전관리자의 퇴직 등의 사유로 새로 소방안전관리자를 선임하여야 할 때에는 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 소방안전관리자를 선임하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 공단 본사 및 소속기구는 감독직에 있는 직원으로서 소방안전 관련 법령의 교육을 이수하는 등 자격을 갖춘 사람을 소방안전관리자로 선임하여야 하며, 해당 직원이 퇴사(전보) 시 30일 이내에 소방안전관리자를 새로 선임하여 소방안전관리에 만전을 기하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 [REDACTED] 종합감사 시 소방안전관리자 선임실태를 점검한 결과, [REDACTED] 전임 소방안전관리자 [REDACTED] 전보('23.7.1) 후 143일이 경과한 '23.11.20에 신임 소방안전관리자를 지연 선임한 사실이 있습니다.

소방안전관리자 선임 현황('24.3.30 기준)

직급	성명	직무	관리번호	선임일자

4. 관계기관 의견

- 에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

-
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
						주의