

통 보

1. 제 목 : 화재 피난기구 등 설치 및 관리에 관한 사항
2. 관계기관 : [REDACTED]
3. 내 용

가. 업무개요

공단 보훈복지시설은 다수의 고객과 국민들이 이용하는 다중이용시설로써 화재 피난기구를 설치하여 화재 발생 시 신속한 대피에 만전을 기하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리) 제1항에 따르면 특정소방대상물의 관계인은 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 용도에 장애를 주는 행위 등을 하여서는 아니된다고 정하고 있습니다.

또한, 동 법률 제12조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 관리 등) 제1항은 특정소방대상물의 관계인은 소방시설을 화재안전기준에 따라 설치·관리하여야 한다고 정하고 있하고 있고, 소방방재청 고시 제2023-40호에 따른 「피난기구의 화재안전기준」 제5조(적용성 및 설치개수 등)는 화재 피난기구는 필요한 때에 신속하고 유효하게 설치할 수 있는 상태에 둘 것을 정하고 있습니다.

따라서 [REDACTED]은 화재 발생 시 인명피해를 막기 위하여 거동이 어렵거나 불가능한 어르신이 신속하게 대피할 수 있도록 법령의 기준에 부합하는 화재 피난기구를 설치하고 항시 사용할 수 있도록 관리하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 [REDACTED] 종합감사 시 [REDACTED]

[REDACTED] 화재 피난기구 실태를 현장점검한 결과, [REDACTED]의 경우 화재 발

생 시 2층 주출입문이 자동으로 개방되지 않았으며, 2층과 3층에 위치한 사강식 구조대의 지상 고정을 위한 고정편이 설치되지 않아 화재 발생 시 사강식 구조대 사용이 어려운 사실을 확인하였습니다. 또한, [REDACTED]의 경우 2층과 3층에 위치한 사강식 구조대가 미끄럼틀 구조물로 인해 사용이 불가능하였으며, 인명 구조기구의 소요연한이 '23년 1월로 경과된 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

- [REDACTED]에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- [REDACTED]
 - 사강식구조대 등 피난기구가 화재 시 정상적으로 작동 및 사용할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)