

통 보

1. 제 목 : 자동화재탐지설비 작동에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■

3. 내 용

가. 업무개요

▲▲▲▲는 #동 ###세대의 주거복지시설을 운영하고 있으며, ▲▲▲▲ 내 화재 발생 예방을 위하여 관할 소방관서 등 협조를 통해 소방점검 및 훈련을 정기적으로 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조(소방시설등의 자체점검)는 특정소방 대상물의 관계인은 그 대상물에 설치되어 있는 소방시설등을 스스로 점검하거나 점검능력 평가를 받은 관리업자 또는 기술자격자로 하여금 정기적으로 점검하게 하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조(소방시설등 자체 점검의 구분 및 대상 등)는 매년 1회 이상 작동기능점검, 종합정밀점검을 통해 자동화재탐지설비의 정상작동 여부를 점검하도록 기준을 정하고 있습니다.

따라서 ▲▲▲▲는 화재 발생 시 입주민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 매년 1회 이상 작동기능점검, 종합정밀점검을 실시하여 세대 내 연기감지기 등 자동화재 탐지설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 유지·관리하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 복지사업부서 종합감사 시 ▲▲▲▲의 자동화재탐지설비 작동기능점검을 현지점검한 결과,▲▲▲▲ 내 #개소에 위치한 연기감지기가 화재 시 작동을 하지 않아 교체가 필요한 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

- ■■■■에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■은

- 화재 시 작동이 불가능한 연기감지기를 교체하여 주시고, 매년 1회 이상 자동화재탐지설비 작동 여부를 철저히 확인하여 주시기 바랍니다. (통보)