

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정·주 의(신분) 요 구·통 보

제 목	발전설비동 정보통신실 유지관리 미흡
관 계 부 서	○○발전본부 ♥♥♥♥처 ㉠㉠㉠㉠부
조 치 부 서	○○발전본부 ♥♥♥♥처 ㉠㉠㉠㉠부, ㉠㉠㉠㉠부
구 분	설비관리
내 용	

1. 업무 개요

○○발전본부 ♥♥♥♥처 ㉠㉠㉠㉠부는 발전 호기별 정보통신시설에 대한 유지관리 업무를 수행하고 있으며, 정보통신실에는 급전 설비 및 UPS 설비 등 화재에 취약한 기기들이 구축되어 있어 사내 기준 「정보통신 기반설비 시설기준」 및 「정보통신설비 운영기준」에 따라 정보통신실에 냉·난방기와 소화설비를 구축해야 하는 책임을 가진다.

한편 ㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠㉠㉠실은 소내 정보통신실의 설비함체, 케이블 배선, 전원, 접지, 감시, 공조 및 소화설비 등의 기반설비를 우리 회사에 적합한 표준 규격으로 설계하고 시설하는데 필요한 기준, 규격 및 절차 등에 관한 세부 사항을 규정하고 있는 사내 기준 「정보통신 기반설비 시설기준」과 정보통신설비 운전 및 유지 보수에 필요한 기준, 계획, 절차 및 분석 등에 관한 세부 사항을 규정하고 있는 「정보통신설비 운영기준」의 제·개정 업무를 담당하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

사내 기준 「정보통신 기반설비 시설기준」 제17조(자동소화설비)에서 발전 호기별 정보통신실의 경우 소화설비시스템 설치 대상으로 정하고 있으며, 공조기에 의한 공기흐름으로 인하여 연기 감지가 어려운 환경에서 화재 발생 이전의 잠재적 화재 상황을 신속하게 포착하여 정보통신실 시스템 중단 없이 화재 상황을 조기에 방재할 수 있도록 소화설비시스템을 구축하도록 되어 있다.

또한 사내 기준 「정보통신설비 운영기준」 제26조(환경 구비조건) 제12항에 따르면 정보통신실은 컴퓨터, 전자교환기, 전력계통운영 관련설비 등 첨단장비들이 시설되는 곳으로 화재 시 전력계통 운전 및 사내 업무 전반에 걸쳐 막대한 피해를 초래할 수 있으므로 화재 예방활동과 화재확산 방지를 위하여 소화에 신속히 대처할 수 있도록 정보통신실에 소화설비(이산화탄소설비, 할로젠화합물소화설비 등)를 시설·운영함을 원칙으로 하고 있다.

그리고 발전 호기별 정보통신실은 「정보통신설비 운영기준」 제14조(공조설비 설치운영 기준)에 따라 [표 19]와 같이 냉·난방기를 설치 운영해야 하며, 적용이 곤란한 개소는 현장 여건에 맞게 적용할 수 있다고 명시되어 있다.

[표 19] 정보통신실 공조설비 설치 운영기준

구분	공조설비 종류	설치·운영 장소	비 고
A	향온향습기	· 본사 데이터센터 및 재해복구센터 · 사업소 정보통신실	온도· 습도 자동조절기능
B	냉·난방기	· “A”를 제외한 정보통신실	적정온도 조절기능
C	에어콘	· 향온향습기 또는 냉난방기가 설치된 장소에 추가 증설이 필요한 경우 건물내에 필요한 장소 경우	냉방온도 조절기능

※ 자료 : 사내 기준 「정보통신설비 운영기준」 제14조 내용 발췌

한편 「정보통신설비 운영기준」[별표 5]에 명시된 정보통신설비별 점검사항 및 점검방법에 따라 주기적으로 정기점검을 이행하여야 하며, 운영에 문제가 없는 경우 ‘양호’, 설비 이상이 발생하여 조치가 필요한 경우에는 관련 장애의 세부 사항을 기록하고 비정상 사항을 개선조치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 정보통신실 자동소화설비 미설치 및 냉·난방기 운영 미흡

감사기간 동안 발전 호기별 정보통신실(6개소)의 자동소화설비 및 냉·난방기 운영실태를 점검한 결과, [표 20]과 같이 자동소화설비는 6개소 모두 미설치되어 있었으며, 통신설비 유지관리에 필요한 냉·난방기는 3개소에 설치가 되어 있지 않았고, 1개소의 경우 고장 상태로 방치되어 있었다.

[표 20] 정보통신실 내 자동소화설비 및 냉·난방기 운영 현황

순번	위치	주요설비	냉·난방기 설치 유무	자동소화설비 설치 유무
1	#1,2호기	· 분전반(출입통제장치 등) · 급전설비, UPS, 전관방송	미설치	미설치
2	#3,4호기		설치(고장)	상 동
3	#5,6호기		미설치	상 동
4	#7,8호기		미설치	상 동
5	#9,10호기		정상작동 중	상 동
6	◁◁◁◁		상 동	상 동

※ 자료 : 발전 호기별 정보통신실 현장점검 결과 내용 재구성

나. 정보통신실 설비 정기점검 미흡

또한 정보통신실 설비 정기점검 서류를 점검한 결과, 「정보통신설비 운영기준」[별표 5]에 따라 발전 호기별 정보통신실의 전송설비(광단국장치)를 주기적으로 점검해야 함에도 전송설비(광단국장치)의 광입·출력값을 미측정하는 등 정기점검 항목을 누락하여 운영하고 있었다.

다. 정보통신설비 운영 관련 사규 정비 필요

그리고 사내 기준 「정보통신설비 운영기준」의 경우 정보통신설비 운전 및 유지 보수에 필요한 기준, 계획, 절차 및 분석 등에 관한 세부 사항을 명확하게 규정하고 있어야 함에도 ‘소화설비운영’에 대한 세부기준 및 운영절차가 부재하여 실무부서의 업무에 혼란을 초래할 우려가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과

♡♡♡♡처 ○○○○○부 담당자는 상기 지적사항에 대해 이의가 없다고 답변하였으며, 「정보통신 기반설비 시설기준」 및 「정보통신설비 운영기준」에서 요구하는 정보통신설 운영과 유지관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

다만 「정보통신설비 운영기준」 제26조(환경 구비조건) 제12항에 ‘소화설비운영’에 대한 명확한 기준이 없어 해당 설비를 구축하는데 어려움이 있으나, 해당 기준에 소화설비 구축 기준이 개정된다면 재난담당부서와 발전설비동 정보통신실의 소방점검 시행 후 추가 보완 조치를 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○발전본부장은 ① 「정보통신 기반설비 시설기준」에 따라 발전 호기별 정보통신실에 소화설비와 냉·난방기를 구축하여 운영하시고, (시정) ② 「정보통신설비 운영기준」 [별표 5] 정기점검 항목 및 방법에 따라 정보통신실의 설비 점검을 철저히 하시고, (시정) ③ 정보통신실의 정기점검 등을 소홀히 한 직원에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (신분주의)

目目目目처장은 「정보통신설비 운영기준」에 ‘소화설비운영’에 관한 세부 사항을 정립하여 현업에서 소화설비 구축 및 운영업무가 체계적으로 이행될 수 있도록 하시기 바랍니다. (통보)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
○○발전본부 ♡♡♡♡처 ●●●●●부	4	QQQ	'22.5. ~ 현재	정보통신실 정기점검 등 관리 소홀	주의