

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [6] 배전선로 진단업무 미흡

관 계 부 서 : 남인천지사

조 치 부 서 : 남인천지사

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「전기사업법」 제65조의2(송·배전사업자의 자체 검사)에 따라 전기 설비에 대하여 자체적으로 검사를 하여야 하고 산업통상자원부장관에게 검사 결과를 보고하여야 하며, 배전설비는 「전기사업법 시행규칙」 제35조(송·배전사업자의 자체 검사 대상·기준 및 절차 등)에 따라 4년을 검사주기로 한다.

또한, 「배전선로 검사기준」 6.2 자율검사에 따르면 자율검사 종류는 순시, 진단, 점검, 측정으로 구분되고 공중배전선로에 대한 진단 기준은 [표 1]과 같다.

[표 1] 공중배전선로 진단 기준

구 분	진단대상	권장주기
초음파 진단	▣ 특고압 공중배전선로 (현장 소음 등을 감안하여 진단방법 선택)	1년
열화상 진단	▣ 특고압 공중배전선로 ▣ 초음파, 광학 진단 후 불량추정 개소 ▣ 지상개폐기·변압기, 입상주 및 전력구 내 접속재	
광학 진단	▣ 특고압 공중배전선로 ▣ 초음파, 열화상 진단 후 불량추정 개소	

2. 판단기준

「배전선로 검사기준」 6.1. 정기검사에 따르면 정기검사자는 동일 기준 6.1. 가.2) 에 따른 자격을 갖춘 5직급 이상의 직원이어야 하며, 공중배전설비는 광학 장비(쌍안경, 광학카메라 등)를 활용하여 외관검사를 수행한다.

또한, 동일 기준 6.2.나.에 따르면 설비진단 업무는 사업소의 설비 여건 및 수행 인력을 고려하여 직영 또는 위탁으로 시행하고, 진단업무 주기가 1년 1회인 특 고압 공중배전선로의 진단대상이 당해연도 정기검사와 중첩되는 경우 진단 대상 에서 제외할 수 있으며, 정기검사와 중첩된 개소에 진단이 필요한 경우 직영으로 진단해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

2022년 10월 이후부터 감사기간까지 남인천지사에서 특고압 공중배전선로를 대상으로 시행한 위탁진단 내역과 정기검사 수행실적을 비교한 결과, [표 2]와 같이 6건의 위탁용역의 진단물량 중 12,148기가 정기검사 대상과 중첩된 것을 확인했고, 중첩대상에 대해 위탁방식으로 진단을 시행하여 42,785,758원의 불필요한 도급비가 지급되는 결과를 초래했다.

[표 2] 남인천지사 공중배전선로 대상 위탁진단 및 정기검사 중복 내역

(단위 : 기, 원)

순번	용역명	진단실적	중복수량	중복금액	담당자
1	익명화	13,284	3,361	5,812,144	익명화
2		5,040	20	133,535	

3	익명화	11,721	3,374	8,997,783	익명화
4		8,549	1,781	13,169,444	
5		13,188	2,541	6,563,251	
6		4,630	1,071	8,109,601	
합 계		56,412	12,148	42,785,758	

관계부서 의견

진단용역을 설계했던 담당자들은 전력설비의 안정적 운영, 중대시민 재해예방 등을 목적으로 진단용역을 발주한 것이고, 2022년 10월에 개정된 「배전선로 검사 기준」의 내용을 제대로 파악하지 못하여 정기검사와 중첩되는 대상에 대해 진단 방법을 잘못 적용했다고 하였으며, 향후 진단업무 수행 시 동일한 사례가 발생하지 않도록 유의하겠다고 하였다.

신분상 조치 검토

감사대상 기간 남인천지사의 정기검사 담당자와 진단 담당자가 달라 위탁진단 대상 일부와 정기검사 대상의 중첩사실을 인지하지 못한 상태로 위탁진단 용역을 설계하여 진단 담당자들이 고의로 정기검사와의 중첩설비를 위탁물량에 포함했다고 보기 어려우나, 담당자로서 업무기준을 미숙지하여 회사의 재정적 손해를 입힌 잘못에 대한 신분상 조치는 필요할 것으로 판단된다.

조치할 사항

인천본부장은 배전선로 진단업무를 소홀히 한 업무담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라고, (주의)

남인천지사장은 유사사태가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
6	통 보	-	주 의 [3명]	남인천지사	인천본부 남인천지사