

통 보

1. 제 목 : 소화기 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : 〰〰

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단 〰〰에서는 화재 등 재난 사고에 대비하여 소화기 시설에 대한 주기적인 점검을 자체적으로 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상 등) 제1항에서 소방시설 등에 대한 자체 점검의 구분 및 대상, 점검자의 자격, 점검 장비, 점검 방법 및 횟수를 정한 [별표 3] 기준에 따르면 공공기관의 장은 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지·관리 상태를 맨눈 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관 점검을 월 1회 이상 실시하고, 그 점검 결과를 2년간 자체 보관하도록 정하고 있습니다.

또한 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 제7조(공공기관의 자체소방점검표 등)에 따라 공공기관에서 소방시설 등의 자체점검을 실시한 경우 소방시설 자체점검 기록부에 기재하여 관리하여야 하며, 외관점검을 실시하는 경우 동 고시 별지 제6호 서식의 소방시설 등 외관점검표를 사용하여 점검하여야 합니다.

따라서 〰〰에서는 분말소화기 등의 외관점검을 매월 실시하고 그 이상 유무를 점검표에 기록하여 소화장비가 정상적으로 작동할 수 있도록 점검하는 등 화재 예방관리를 철저히 하여야합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 설 명절 계기 공직기강 점검 시 ㉔㉔의 소화기 관리 실태를 점검한 결과, 사업장 내 비치된 소화기가 점검표가 없거나 3개월 이상 점검 이력이 없이 관리되고 있는 사실이 확인됩니다.

4. 관계기관 의견 : 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 사업이사는

- 화재 예방을 위하여 소화기를 주기적으로 점검하고 관련 법에 따라 점검기록을 유지하는 등 소화기 시설관리에 철저히 하시기 바랍니다. (통보)