

|      |              |
|------|--------------|
| 일련번호 | △△△△△△△△△△-1 |
| 수령자  | 추진단장         |

## 현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사 종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 03. 24.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

| 소 속            | 시행년도 | 처분종류 | 금액 | 인원 |
|----------------|------|------|----|----|
| △△△△△<br>△△△△△ | 2022 | 현지조치 | -  | -  |

제 목 : 제 목 : 소화기 외관 점검 필요

(현 황)

- 『공공기관의 소방안전관리에 관한 규정』 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지 관리실태를 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

**(위법부당내용)**

- △△△△△△△△△은 사무소 내 화재예방 및 화재 발생 시 신속한 진화를 위해 소화기를 비치하고 있음에도, 소화기 외관점검을 '22년 1월, 2월 미 실시 함
- 또한 추가로 휴게소 내 소화기 비치 필요

**(사진대지)**



**(조치할 사항)**

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
  - 소화기 외관 점검 필요, 휴게소 내 소화기 추가 비치