

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△△ 내 화재예방 및 화재발생시 신속한 진화를 위해 소화기를 적정한 위치(실내)에 비치 필요

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】
 - 소화기 외관 점검 필요 및 점검표 부착

일련번호	△△△△△△△△△△△-5
수령자	△△△△

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△△△ 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 03. 25.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△△△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : 보관 기간을 초과한 비상 구급약품 폐기 필요

(현 황)

- 안전대책부-889호(2016.04.15.)에 따르면 탐방객 안전사고에 대비하여 구비하고 있는 구급약품을 일제 조사하고, 유효기간 경과품목에 대하여 일제 폐기 후 품목별 수량을 보충하도록 지시함

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△△ 내 비치한 구급약품 확인 결과 유효기간이 경과한 구급약품 1종류를 폐기처분 하지 않고 사용 중인 사실이 있어 해당 약품에 대해 일제 폐기 후 수량 보충 필요

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】
- 비상 구급약품 유효기간 경과품목 일제 폐기 후 수량 보충