

일련번호	△△△-6
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 03. 07.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : 소화기 외관 점검 필요

(현 황)

- 『공공기관의 소방안전관리에 관한 규정』 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지 관리실태를 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△는 탐방서비스 제공을 위해 △△△△△△△센터를 운영 중에 있으나, △△△△센터 내 화재 발생 시 신속한 진화를 위해 소화기를 비치하고 있음에도, 소화기 외관점검을 '22년 1월, 2월 미 실시 함.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
- 소화기 외관 점검 필요