

일련번호	△△△△△-1
수령자	△△△장

현지조치 요구서

2022년도 제 2차 복무감사시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 02. 18.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△ △ △ △ △	2022	현지조치	-	-

제 목 : 재해문자전광판 기동 도색 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△△△(△△분소)는 탐방객 안전관리 등을 위해 재해 문자전광판을 설치·운영 중에 있으나, 재해 문자전광판 기둥의 경우 탈색으로 미관을 저해하고 있는 실정임.

- 현황사진



재해 문자전광판 기둥 탈색 현황

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△△△△△△△△△△】
 - 재해 문자전광판(기둥) 도색 필요