

일련번호	△△△-8
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 02. 18.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : 사무소 전기 분전함 잠금 등 관리개선

(현 황)

- △△ 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△ 내·외부에 설치된 전기, 통신 분전함 대부분은 분전함 자체 잠금장치가 있음에도 불구하고 대부분 잠금이 되어 있지않아 개방이 가능한 상태이므로 상시 잠금이 되도록 조치하고 열쇠는 별도 통합 관리 필요

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】
 - 잠금상태로 유지하고 별도의 열쇠 보관함에 통합 보관