

일련번호	○○○○○○○-1
수령자	센터장

현지조치 요구서

2022년도 ○○○○○○○○ ○○○○○○○○에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지 조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 09. 08.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○○○○○○ ○○○○○○○	2022	현지조치	-	-

제 목 : 소화기 정기점검 소홀


(현 황)

○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지 관리를 위하여 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

(위법부당내용)

- ○○○○○○○○ ○○○○○○내에 비치된 소화기(총 4기)를 2022년 7월 이후부터 현재까지 정기점검 없이 관리한 사실이 있음

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【○○○○○○○○ ○○○○○○】
- 소화기 매월 1회 정기점검 실시