

우 수 업 무 사 례 7

관련부서

☐▲지사

관련자

4급 IF

☐ 제 목 : ☐▲지사 휘발유탱크 불활성가스(N2) 공급설비 구축개선
[(평상시)질소발생기(N2 Generator) + (출하시)질소탱크]

1. 개 요

- 대기환경보전법[2021.10.14] 개정으로 ☐▲지사 휘발유탱크에 VOC 회수처리설비(VCU)를 설치예정[2022.12.28]으로 회수된 탱크의 빈 공간에 불활성가스(N2)를 공급하여 탱크내 양압(+)유지 및 화재예방 가능

2. 현행 문제점

- 불활성가스(N2) 공급설비를 ☐㉔ · ☐㉔지사(2020년) 질소탱크임대로 구축 시에 10.9억원(3년) / 54.5억원(15년)의 질소구입비용 소요

3. 개선 내용

- 불활성가스(N2) 공급설비를 질소발생기(N2 Generator : 평시운영) + 질소탱크(휘발유출하시 운영)로 구축하여 질소탱크임대 혹은 설치에 비해 막대한 예산절감 가능

(단위 : 백만원, VAT제외)

구 분		액체 질소		질소발생기 &액체질소 ③	차액 ① - ③
		설치 ①	임대 ②		
설치비		250	-	450	△200
연간 비용		253	363	84	169
합계	3년	1,010	1,090	703	307
	15년	4,048	5,449	1,713	2,335
선정				◎	

- 질소 발생기 설치에 따른 절감 효과 : 3.07억원(3년)/23.3억원(15년)

4. 기대효과

- 2023년 ☐㉔ · ☐㉔지사 질소발생기 확대 적용(비축처 예산반영)

별첨 : ☐▲지사 질소발생기 설치 공법개선검토서 1부. 끝.