

통 보

제 목 탱크별 ‘일일 허용오차량’ 관리 미흡

관 계 부 서 □▲지사

조 치 부 서 □▲지사

내 용

1. 업무 개요

□▲지사는 공사의 「일상업무수행지침서」(이하 “지침서”라 한다)에 따라 비축유 재고 물량의 손실요인을 조기에 발견하기 위해 일일저장검사¹⁾를 하고, 검사 결과가 ‘일일 허용오차량’²⁾을 넘으면 탱크별로 원인을 분석하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

한편, 탱크의 개별적 특성은(저장용량, 노후화 정도, 일조량 등) 일일저장검사 결과에 영향을 미친다.

따라서 □▲지사는 신뢰성 있는 비축유 재고관리를 위하여 ‘일일 허용오차량’을 탱크별로 주기적으로 산정하고 일일 저장검사에 적용하도록 지침서를 개정하여야 한다.

1) 자동계측기에서 전송되는 탱크정보(유온, 유위 등)를 통해 계산된 탱크별 전일 대비 재고증감량에 대한 이상 유무를 분석하고 보고 및 승인하는 절차

2) 입출하작업 및 계측기기 오작동 등 명확한 재고변동 사유가 아닌, 정상적인 상태에서의 탱크별 일일기준(전일 대비) 허용가능한 오차량으로, 일일저장검사 시 이상유무의 판단기준으로 쓰임

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 지침서에 따르면 □▲지사는 ‘일일 허용오차량’을 탱크별로 산정하지 않고 유종별(원유 350배럴, 제품유 50배럴, 서비스유 10배럴)로 산정하고 있으며, 주기적으로 산정하지도 않고, ‘일일 허용오차량’의 산정 근거도 없는 실정이다.

그 결과 휘발유 탱크의 경우 [표]와 같이 1개월(2022년 10월) 동안의 일일저장 검사 결과 저장용량이 큰 탱크 4기(S102/303/304/306)는 명확한 사유 없이 ‘일일 허용오차량’ 초과 횟수가 34회나 되나, 저장용량이 작은 탱크 3기(S402/403/404)는 초과 사례가 없는 등 현재의 ‘일일 허용오차량’은 신뢰성이 떨어져 일일 저장검사 시 이상 유무를 판단하기 위한 기준으로 적합하지 않은 실정이다.

[표] □▲지사 휘발유 탱크 ‘일일 허용오차량’ 및 기준 초과 횟수(2022. 10. 1.~10. 31. 기준)

구 분	탱크	저장용량 (Bbl)	일일 허용 오차량	일일 허용오차 초과 횟수
휘발유 탱크	S102	299,200	50 Bbl	8회
	S303	299,200		11회
	S304	299,200		14회
	S306	299,200		1회
	소계			34회
	S402	25,805	10 Bbl	0회
	S403	25,805		0회
	S404	25,805		0회
	소계			0회

자료: □▲지사 제출자료 재구성

관계부서 의견 □▲지사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □▲지사장은 신뢰성 있는 비축유 재고관리를 위하여 탱크별 ‘일일 허용오차량’을 주기적으로 재산정하고 일일저장검사에 적용하도록 「일상 업무수행지침서」를 개정하시기 바랍니다.(통보)