

No	건명 및 주요내용	대상부서
6	☐ 전기실 출입문에 부착된 출입인가자 현황 최신화 미실시 (현지조치) ○(현황·기준) 전기실에는 허가된 직원만 출입하도록 출입 인가자 현황을 출입문에 부착하여 관리하고 있음 ○(문제점) 그런데, ☐▲지사 전기실 출입문에 출입 인가자 현황이 최신화되어 있지 않아, 비인가자가 출입시 오조작에 의한 전기사고가 발생할 우려가 있음. ○(조치의견) ☐▲지사장은 전기실 출입 인가자 현황을 최신화 하여 관리하시기 바람	☐ ▲지사