

특정감사



「부산항 다중이용시설 등 안전관리 특정감사 관련」 처 분 요 구 서

2024. 7.

BPA | 부산항만공사
BUSAN PORT AUTHORITY
감 사 위 원 회

부산항만공사 감사위원회

개선 및 통보

[특감 24-1]

제 목 부산항 다중이용시설 등 승강기 안전관리 미흡
소 관 부 서 산업혁신부, 개발사업부
내 용

1. 업무개요

산업혁신부는 우리 공사에서 관리 중인 여객터미널 등 다중이용시설에 대한 안전관리계획을 매년 수립하고, 이에 따라 시설물의 안전관리 및 산업재해 예방 활동을 수행하고 있으며, 또한 시설의 노후화 등으로 인한 유해위험요인 발굴 및 설비를 개선하고, 위험성 평가 활동 및 재난재해 대응훈련을 통해 산업재해로 인한 인적, 물적 피해를 최소화하고 있다.

여객터미널 및 부속시설의 시설운영과 안전관리는 산업혁신부에서 매년 (사)부산항시설관리센터와 부산항 항만시설 관리·운영 위수탁사업 (부)계약을 체결하여 업무를 위탁하고 있으며, 산업혁신부는 소속직원의 감독자 지정을 통해 관리 감독 업무를 수행하고 있다.

북항재개발사업 계획에 따라 단계적으로 건립 중인 북항 마리나는 1단계 아쿠아 시설을 2023.12.29일부터 시민에게 개방하였으며, 시설운영과 안전관리는 민간사업자((주)부산마리나)를 선정(2023.2.3.)하여 위탁하고 있으며, 개발사업부는 소속 직원의 감독자 지정을 통해 관리 감독업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

우리 공사에서 관리하는 다중이용시설은 최대 20년 이상 사용되고 있는 시설로 노후화로 인한 안전사고를 예방하기 위한 각별한 시설관리 노력이 필요하며, 특히 승강기는 여객터미널 등을 이용하는 시민의 안전과 직결되는 시설로 「승강기 안전

관리법(행정안전부, 2023.12.26.)」 및 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 규정(행정안전부, 2022.3.2.)」에 따른 철저한 기준 준수 및 관리가 요구된다.

[표1] 「승강기 안전관리법」 및 「승강기 안전운행 관리에 관한 운영규정」 준수사항

구 분	관련조항	규정내용	의무주체
승강기 안전 관리	○ 승강기 안전관리법 제29조 (승강기 안전관리자)	○ 승강기 운행에 대한 지식이 풍부한 사람을 승강시 안전관리자로 선임하여 승강기를 관리하게 하여야 한다. - (자격요건) ① “승강기” 기능사 이상의 자격 ② “기계·전기 또는 전자” 분야 기능사 이상의 자격 ③ “고등교육법” 제2조에 따른 학교의 승강기·기계·전기 또는 전자학과나 그밖의 이와 유사한 학과의 전문학사학위 이상의 학위 ④ 6개월 이상의 승강기 설계·제조·설치·인증·검사 또는 유지관리에 관한 실무경력 ⑤ 행정안전부장관이 정하여 고시하는 승강기 기술에 관한 기본교육의 이수	관리주체
		○ 승강기 안전관리자를 선임하였을 때에는 3개월 이내에 행정안전부장관에게 그 사실을 통보하고 승강기 관리에 관한 교육을 받게 하여야 한다.	관리주체
	○ 승강기 안전관리법 제30조(보험 가입)	○ 승강기의 사고로 승강기 등 다른 사람의 생명·신체 또는 재산상의 손해를 발생하게 하는 경우, 그 손해에 대한 배상을 보장하기 위한 보험(책임보험)을 가입하여야 한다.	관리주체
승강기 운행 관리	○ 승강기 안전관리법 제31조(자체점검)	○ 승강기 안전에 관한 자체점검을 월 1회 이상 하고, 그 결과를 승강기 안전종합정보망에 입력하여야 한다.	관리주체
	○ 승강기 안전관리법 제32조(안전검사)	○ 승강기에 대하여 행정안전부장관이 실시하는 정기검사, 수시검사, 정밀안전검사를 받아야 한다. - ① 정기검사(검사주기 2년이하) ② 수시검사(종류, 제어방식, 정격속도 등 변경 시) ③ 정밀안전검사(수시검사 결과 반영 시, 중대한 사고 또는 중대한 고장 발생 시, 설치검사 이후 15년이 지난 경우)	관리주체
	○ 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정 제4조(이용자 구출 승강기 조작)	○ 승강기 내에 갇힌 이용자의 신속한 구출을 위한 승강기 조작에 관한 훈련을 매년 1회 이상 실시해야 한다.	관리주체
	○ 승강기 안전관리법 제48조(사고보고)	○ 승강기 사고 또는 고장이 발생한 경우 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 한국승강기안전공단에 통보하여야 한다. - ① 사람이 죽거나 다치는 등 중대한 사고 ② 출입문이 열린 상태로 운행되는 경우 등	안전 관리자
승강기 이용 안내	○ 승강기 안전관리법 제34조(검사합격증명서 등 발급·관리)	○ 안전검사 결과, 검사합격증명서를 승강기 이용자가 잘 볼 수 있는 곳에 즉시 붙이고 훼손되지 않도록 관리하여야 한다.	관리주체
	○ 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정 제14조(승강기의 안전이용 안내)	○ ①항 승강기 이용자의 준수사항, 비상통화장치 사용방법을 승강기 내부에 부착해야 한다.(음성방식 가능) ○ ②항 비상시 승강기 탑승금지 및 피난계단 이용 안내, 엘리베이터 종류, 손 끼임 주의, 승강장문 충돌주의 내용을 승강장문 또는 승강장 주위에 부착해야 한다.(음성방식 가능) ○ ④다중이용 건축물 승강기의 관리주체는 승강기 안전이용 안내 방송을 매일 수시로 해야 한다. ○ ⑥엘리베이터 출입문 전면 바닥, 문 등에 엘리베이터 안내 표지 또는 명판을 붙여야 한다. - 문이 열리면 승강기 안의 바닥을 확인한 후 탑승 문구	관리주체

[표2] 다중이용시설 등 승강기 현황

구 분	설치대수				설치년도	비 고
	엘리베이터	에스컬레이터	무빙워크	기타 (리프트 등)		
국제여객터미널	15	26	18	2	2014.~2018.	
연안여객터미널	1	2	1		2005.	휴지 3대
국제크루즈터미널	1	2			2007.~2011.	휴지 3대
국제선용품유통센터	4				2012.	
북항 마리나	6				2022.~2023.	
계	27	30	19	2		

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 승강기 조작에 관한 훈련 관리 미흡(개선)

「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」(이하 ‘승강기 안전규정’) 제4조(이용자 구출 승강기 조작) ③항에 따르면 다중이용시설의 안전관리자는 승강기에 갇힌 이용자의 신속한 구출을 위한 승강기 조작에 관한 훈련을 매년 1회 이상 실시하도록 되어 있다.

그러나 이번 감사의 서면 제출자료에는 아래 표와 같이 승강기 조작훈련을 실시한 것으로 제출하였으나, 이를 기록(훈련결과보고 등)으로 남기지 않아 적절하게 이행되고 있는지 확인할 수 없으므로 향후 실시 결과가 기록·보존될 수 있도록 개선조치가 필요하다.

[표3] 다중이용시설 승강기 조작훈련 실시 현황

구 분	승강기 조작훈련 실시일	결과보고 등 기록 유무	비 고
국제여객터미널	2023.7.20.	없음	
연안여객터미널	2024.3.23.	없음	
국제크루즈터미널	—	—	휴지
국제선용품유통센터	2024.1.30.	없음	

나. 승강기 안전이용 안내 미흡(통보)

「승강기 안전규정」 제14조(승강기의 안전이용 안내) ①, ②, ④, ⑥항에 따르면 관리주체는 다음 각 안전이용 문구가 포함된 안내표지 또는 명판 등을 부착하여야 한다.

1. 승강기 이용자의 준수사항
2. 비상통화장치 사용방법
3. 화재 등 비상시 승강기 탑승금지 및 피난계단 이용 안내
4. 엘리베이터의 종류(소방구조용 엘리베이터 및 피난용 엘리베이터만 해당)
5. 손끼임 주의
6. 승강장문 충돌 주의
7. 승강기 안전이용 안내 방송(매일 수시)
8. 문이 열리면 승강기 안의 바닥 확인 문구

이번 특정감사에서 다중이용시설 등의 관리부서로 승강기 안전관리법 준수여부 등에 대한 체크리스트 작성을 요청하였으며, 산업혁신부, 개발사업부에서는 안전이용 문구를 모두 부착되어있음으로 제출하였다.

2024.6.19. 본 감사인은 시설별로 설치된 승강기에 대하여 「승강기 안전규정」에 따른 안전이용 안내문구 부착 여부 및 관리상태를 현장에서 확인하였으며, 그 결과 대체로 양호하게 부착되어있음을 확인하였다.

그러나, 일부 시설은 상기 안전이용 문구 중 3. 화재 등 비상시 승강기 탑승금지 문구 미부착(북항 마리나, 국제선용품유통센터), 5. 손끼임 주의 문구 미부착(북항 마리나), 8. 문이 열리면 승강기 안의 바닥확인 문구 미부착(연안여객터미널) 사례가 확인되어 「승강기 안전규정」 제14조에 따른 적정한 안내표지 부착이 필요하며, 또한 빛바랜 안전표지로 인해 안내효과가 낮은 것은 교체가 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

산업혁신부는 감사 결과를 수용하면서 「승강기 안전규정」 4조(이용자 구출을 위한 승강기 조작) ③항의 승강기 조작에 관한 훈련 실시 의무 조항은 2019.3.28 신설된 조항으로 아직 관련법령에는 훈련절차나 관련양식, 보고사항 등이 규정되어 있지 않은 상태로 그동안은 안전관리자가 자체 훈련을 실시하고 별도의 훈련기록을 남기지 않았으나, 향후 훈련결과를 기록·관리, 보존함으로써 효율적인 안전관리를 위해 필요하다고 판단된다는 의견을 제시하였고,

개발사업부에서 관리하는 북항 마리나는 2023.12.29.부터 아쿠아 시설에 한하여 시민에 개방된 시설로 이용자의 안전한 시설 이용을 위해 지속적으로 미비점을 개선하고 보완 중에 있으며, 이번 감사 결과와 같이 「승강기 안전규정」에 대한 미흡한 사항은 조속히 보완하여 이용자가 보다 안전하게 시설을 이용할 수 있도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

운영본부장(산업혁신부장)은

① 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」 제4조(이용자 구출 승강기 조작) 제3항에 따라 다중이용시설의 안전관리자는 승강기에 갇힌 이용자의 신속한 구출을 위한 승강기 조작에 관한 훈련을 매년 1회 이상 실시하고 그 결과를 기록으로 남겨 보존 관리될 수 있도록 개선하시기 바라며, (개선)

② 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」 제14조(승강기의 안전이용 안내) 제1항, 제2항, 제4항, 제6항에 따른 각 안전관련 문구 안내가 누락되지 않도록 관리하시기 바랍니다. (통보)

※ 대상시설 : 국제여객터미널, 연안여객터미널, 국제선용품유통센터


항만재생사업단장(개발사업부장)은

「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」 제14조(승강기의 안전이용 안내)
제1항, 제2항, 제6항에 따른 북항 마리나 승강기의 각 안전관련 문구 안내가 누락
되지 않도록 관리하시기 바랍니다. (통보)

참고 승강기 안전이용 안내 미흡 사진



화재 등 비상시 승강기 탑승금지 및 손끼임 주의 안내 미부착(북항 마리나)



화재 등 비상시 승강기 탑승금지 안내 미부착(국제선용품유통센터)



승강기 바닥확인 안내미부착
(연안여객터미널)



안내 문구 빛바램
(국제여객터미널)