

청렴, 한 걸음. 청렴한 걸음.

2026년도 사옥감사 결과보고

- ○○○○○본부, △△본부 권역 내 사옥 -

2026. 6.

공정하고 합리적인 감사, 청렴한 NPS의 시작



1. 감사 개요

- 감사목적: 공단 사옥 운영 및 시설관리 분야의 잠재적 위험요인을 리스크 평가·분석을 통해 감사 중점사항으로 도출·점검하고, 확인된 취약 분야를 적극 개선함으로써 공단사옥의 안전관리 체계 실효성을 제고
- 감사대상: ○○○○본부, △△본부 권역 내 사옥(15개)
- 감사범위
 - 2023. 6. 1. ~ 2025. 12. 31. ○○○○본부 권역 내 사옥 관련 업무 전반
 - 2022. 9. 1. ~ 2025. 12. 31. △△본부 권역 내 사옥 관련 업무 전반
- 감사기간: 2026. 4. 2.(목) ~ 4. 17.(금) <12일간>
- 감사인원: ○급 ○○○ 등 3명

2. 감사 결과

(1) 소방시설 안전관리에 관한 사항 (시정·통보)

- 소방시설 관련 법령 및 기준에 부합하도록 정비 요구

(2) 소방계획서 수립 및 자위소방대 편성에 관한 사항 (통보)

- 매년 소방계획서 수립 및 자위소방대 편성·운영이 누락되지 않고 적정하게 수행될 수 있도록 합리적인 관리방안 마련을 요구

(3) 소방안전관리자 선임신고 및 교육관리 업무 부적정 (주의)

- 소방안전관리자 선임 신고 및 관련 교육의 이수를 소홀히 한 관련자에게 '주의' 조치 요구

(4) 소방안전관리자 교육기준 안내에 관한 사항 (통보)

- 안내 문서 내 교육 이수 기한이 3개월과 6개월로 상이하게 기재된 부분을 정리하고, 소방 관련 법령에 따른 사옥별 교육 이수 기한 차이를 고려하여 합리적인 기준 마련을 요구

(5) 소방훈련(교육) 실시에 관한 사항 (통보)

- 연 2회 이상 소방훈련(교육)이 누락없이 실시될 수 있도록 합리적인 관리 방안 마련을 요구

(6) 승강기 유지보수 용역 관리·감독 소홀 (주의·통보)

- 유지관리업체의 자체점검에 대한 관리·감독 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 조치요구, 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 담당 직원에 대한 교육을 실시하는 등 합리적인 방안 마련을 요구

(7) 「승강기운행관리규정」 미작성 (주의)

- 승강기 운행관리 계획·규정 수립 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 조치 요구

(8) 자동심장충격기(AED) 관리에 관한 사항 (시정·통보)

- AED 관련 교육 미이수 등이 재발하지 않도록 담당자 교육 등 합리적인 방안 마련 요구 및 지정된 관리책임자에 대하여 시·도 주관 ‘구조 및 응급조치 교육’ 이수 요구, 각 사옥별 지적 사항을 공단 「응급처치 실시 지침서」에서 정한 기준에 부합하도록 정비 요구

(9) 영상정보처리기기 관리 업무 소홀 (주의·통보)

- CCTV 관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 조치 요구, 정보주체의 권리보장 및 주요시설, 장비 등을 보호하기 위해 일부 녹화되고 있지 않은 CCTV를 보수하여 적정 관리 방안 마련을 요구

(10) 개인영상정보 관리대장 기록 및 관리에 관한 사항 (통보)

- 개인영상정보 파기 등에 따른 개인영상정보 관리대장 기록 누락 사례가 발생하지 않도록 담당 직원 등에 대한 교육·안내를 실시하는 등 합리적인 방안 마련을 요구

(11) 장애인, 노인 등 편의시설에 관한 사항 (시정)

- 장애인등 편의시설 관련 지적 사항에 대해 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 및 같은 법 시행규칙 [별표 1]에서 정한 설치기준에 따라 정비 요구

(12) 전기설비 안전관리에 관한 사항 (시정·통보)

- 부적합 판정 받은 특고압 설비에 대해 수리·개조·보수 등 필요한 조치를 지체없이 취하고, 전기안전관리자 부재 시 대행자 지정, 전기설비 점검 시 법정서식 사용 및 공사 중 점검기록 작성 등 이행 요구, 유사 사례 재발 방지를 위한 담당자 교육 등 합리적 방안 마련을 요구

(13) 전기설비 안전관리 점검·기록에 관한 사항 (시정·통보)

- 전기안전관리규정 및 점검 계획에 사옥 내 설치된 전기자동차 충전시설 항목 반영 요구, 향후 사옥 내 설치된 각 전기자동차 충전시설에 대하여 매월 점검이 누락되지 않도록 담당자 교육 등 합리적인 방안 마련을 요구

(14) 공사 수의계약 체결 및 이행·관리 업무 부적정 (경고·통보)

- 공사 수의계약 체결 및 이행·관리 업무를 부적정하게 수행한 관련자에게 ‘경고’ 조치 요구, 향후 공사 수의계약 관련 법령·지침 위반사례가 발생하지 않도록 담당 직원에 대한 교육을 실시하는 등 합리적인 방안 마련을 요구

(15) 계약사무 처리지침 개선 필요 (개선)

- 향후 공사 수의계약 관련 동일한 지침·법령 위반사례가 발생하지 않도록 공단 「계약사무 처리지침」 내 ①동일 업체와 수의계약 체결 관련 조문 강화, ②단일공사 분할계약금지 조항 명시, ③산출내역서 사전검토, ④미승인 하도급 업체 공사 제한 등을 반영하여 공사 수의계약 업무가 공정·투명하게 수행될 수 있도록 개선 요구

(16) 하자검사 업무 소홀 (주의·통보)

- 하자검사 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 조치 요구, 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 담당 직원에 대한 교육을 실시하는 등 합리적인 방안 마련을 요구

(17) 입주업체 내부개조공사 사전 승인 소홀 (주의·통보)

- 입주업체로부터 필수 구비서류를 징구하지 아니한 채 내부개조공사를 승인한 관련자에 대해 ‘주의’ 조치 요구, 담당자를 대상으로 관련 내용 안내·교육 등 합리적인 방안 마련을 요구

(18) 임대차 계약 체결에 관한 사항 (통보)

- 향후 임대차 계약 체결 시 관련 필수 구비서류의 확인·징구가 누락되지 않도록 담당 직원 교육 등 합리적인 관리 방안 마련을 요구

(19) 도급사업 안전보건관리 모니터링에 관한 사항 (통보)

- 향후 안전관리 전담인력을 통한 도급사업 안전보건관리 적정성 검토가 누락되지 않도록 담당 직원 등에 대한 교육·안내를 실시하는 등 합리적인 방안 마련을 요구

(20) 도급사업 안전보건관리 업무 수행 미흡 (주의·통보)

- 도급사업 업무를 소홀히 수행한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 요구, 향후 동일·유사한 위반 사례가 재발하지 않도록 도급사업 관련 업무 절차 전반을 재점검하고 담당직원에 대한 교육을 실시하는 등 재발 방지 대책 마련을 요구

(21) 편의시설 설치·운영에 관한 사항 (시정·기관경고)

- 사옥에서 운영중인 편의시설에 대하여 적법한 안전절차를 이행하거나 폐쇄 등의 필요한 조치를 하고, 그 결과에 따라 입주업체와의 임대차 계약 조항 정비 요구, 해당 시설을 장기간 소홀하게 운영한 해당기관에 경고 조치 요구

(22) 산업안전보건관리비 계상 소홀 (주의·통보)

- 산업안전보건관리비를 계상하지 않았거나 증빙자료 없이 준공대가를 지급한 관련자에 ‘주의’ 조치 요구, 총 공사금액 2천만 원 이상의 건설 공사 도급계약 체결 시 산업안전보건관리비를 반드시 계상하고, 사용내역 증빙자료를 징구할 수 있도록 담당자를 대상으로 안내 및 교육을 실시하는 등 합리적인 방안 마련을 요구

(23) 산업안전보건 관리체계 운영에 관한 사항 (시정·통보)

- 사용중인 압력용기 2개에 대한 산업안전보건 관련 법령에 따른 안전검사를 정기적으로 실시, 향후 사옥 내 위험 설비에 대한 안전점검 및 물질안전 보건자료 작성·게시, 위험성평가가 누락되지 않도록 합리적인 방안 마련을 요구

(24) 산업안전보건 관리체계 운영에 관한 사항 (통보)

- 안전보건교육 이수 여부 및 이수시간이 확인될 수 있도록 교육을 실시 하고, 보호구 지급·관리 기록 및 사옥 내 위험설비에 대한 위험성 평가가 누락되지 않도록 합리적인 관리방안을 마련을 요구

(25) 사옥 안전보건 관리기준 개선 필요 (개선)

- 사옥 공통설비 및 시설관리 업무에 대한 위험성평가 표준가이드 마련, 고위험 전기작업 판단을 위한 정량적·구체적 기준 수립, 고위험 도급 사업 작업기간 중 추가 투입인력에 대한 안전교육 관리 방안 등 사옥 안전보건 관리 기준 개선 요구

(26) 재난 및 중대재해 대응 매뉴얼 수립에 관한 사항 (통보)

- 조직도, 비상연락망 및 사옥 복구체계 등을 반영하여 「재난 및 중대 재해 대응 매뉴얼」이 반기 1회 이상 적절하게 수립·점검·현행화될 수 있도록 관리체계를 개선하고, 지속적으로 점검할 수 있는 방안 마련을 요구

(27) 승용차 요일제 미시행에 관한 사항 (통보)

- 향후 주차공간 여유 등 기관 내부 사유로 법령상 의무인 승용차 요일제를 임의로 미시행 하는 일이 없도록 담당자를 대상으로 관련 지침을 안내·교육하고 이행 여부를 주기적으로 점검 하는 등 합리적인 방안 마련을 요구

3. 모범사례 및 직원

(1) 도시가스 정압기실 출입로 정비로 안전사고 미연 방지

- 도시가스 정압기실 진출입로 개선을 통한 사옥 유지관리 편의 도모 및 안전사고 예방

(2) MSDS 보관 공간 이전 및 전용 저장소 신설을 통한 안전관리 체계 강화

- MSDS 보관공간을 안전기준(환기조건)에 적합한 장소로 이전 및 독립된 전용 저장소 신설을 통해 유해·위험 물질 분리 보관과 관리 효율성 강화

(3) 분전반 안전조치 강화로 화재·감전사고 예방

- 옥외주차장 전기차 충전기 분전반 내 환기팬을 설치하여 혹서기 온도 상승으로 인한 안전사고 미연 방지

(4) 인근 사업장과의 지속적 협의를 통한 불만 민원 해소

- 민원발생 사업장과의 끊임없는 협의와 궁극적 해결을 위한 노력으로 사옥 이용자(내부직원, 입주사, 내방민원 등)에게 안전하고 쾌적한 사옥 환경 제공

(5) 안전하고 효율적인 사옥관리를 위한 잠실사옥 「보안관리 업무 매뉴얼」 수립·시행

- 신규입사 보안 공무원(시설안내 포함) 직원의 조기적응 및 업무능력 향상 기여

(6) 사옥 비상관리계획 적기 수립을 통한 안정적인 사옥 운영

- 관할 유관기관 업무 협조를 통한 개선방안 도출

(7) 아트리움 천장 미술장식품 철거로 구조물 낙하사고 선제적 예방

- 1층 NPS카페 아트리움을 이용하는 다수의 △△사옥 이용자(민원인, 입주사, 직원, 예식장 및 뷔페 이용객 등)들에게 안전한 휴식 공간 제공

(8) 대규모 노후 고속승강기 전수 교체공사 무사고 준공

- 노후 승강기 전체(8대)를 체계적인 공정관리 및 안전관리를 통한 무사고 적기 준공하여 이용자 안전사고 예방 및 만족도 제고

(9) △△권역 사옥 낮은 공실률 유지로 임대수익 제고

- 시장공실률(△△ 평균 16.2%, ☆☆☆☆☆ 11.3%) 보다 현저히 낮은 공실률 유지

(10) 주차장 무인정산기 도입으로 수입증가 및 인건비 절감

- 휴일 주차료 유료 전환에 따른 수입 발생

(11) 친환경 사옥 조성 및 운영으로 ESG 경영 실천

- 노후설비 교체 등 에너지 효율 개선을 통한 친환경 사옥 조성으로 온실가스 감축 등 에너지 절감 기대

(12) 노후사옥 위험요소 사전 발굴을 위한 안전사고 및 노후화 방지에 크게 기여

- 노후사옥(준공91.10)이지만 수시 안전점점으로 지속적인 설비설치 및 교체 요청을 통한 사전 예방 조치 등을 통한 시설물 안전사고 예방, 중대재해 예방조치, 쾌적한 사옥관리를 통한 시설 노후화 방지에 노력

(13) 전기차 충전시설 이전계획 재검토에 따른 화재안정성 확보 및 예산절감

- 화재 발생시 연기 및 열기 확산 최소화로 인명 피해 예방 가능

(14) 안전사고 예방을 위한 보행환경 개선

- 바닥 마감재인 화강석과 붙임몰탈(40T) 철거

(15) 냉각탑 충전재 교체를 통한 에너지 절감 및 설비 운영 효율화

- 설비 가동 안정성이 향상되어 유지관리 부담 경감

(16) 시설물 안전시설 보강으로 안전사고 예방 및 임대수익 제고에 기여

- 선제적 시설물 안전관리로 안전사고 발생 미연 방지

(17) 보고도 못본척 눈돌릴 수 있지만 선제적·적극적 업무 추진으로 내·외부 고객감동 실현

- 선제적·적극적 업무추진으로 안전하고 쾌적한 사옥공간 창출, 편안하고 안락한 구내시설 확보, 여유롭고 따뜻한 직원간 소통분위기 조성 등을 통해 지사의 원활하고 안정적 운영을 지원하고 내·외부 고객만족 실현에 기여

(18) 적극적인 태도로 쾌적한 사옥환경 조성에 이바지

- 꾸준한 조경관리로 직원들의 '소통의 장' 마련 및 편안한 휴식공간 제공

(19) 잔고장은 직접 수선하여 예산절감·시간단축, 지사직원도 만족

- 원주사옥 시설물이 작은 문제들은 직접 수선하는 등 책임감 있는 업무 처리로 내부 직원들의 칭찬을 받으며, 공단 예산 절감에 기여

(20) 적극적인 임대활동 및 입주사 관리로 임대수익 제고 기여

- 적극적인 공실 해소로 전년 대비 임대 수익증가

4. 기타사항

☐ 공공감사에 관한 법률 제23조 제4항에 따른 통보할 사항: 없음

☐ 감사대상 부서 반론: 없음

☐ 공개할 수 없는 정보 유무: 없음

- (근거) 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호