

감사결과 처분요구서

－ ◎◎ 건설기술인 배치 실태 조사 －

2026. 4.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사실시 과정	2
4. 감사결과 처리	2
II. 감사결과 처분요구와 통보	3
1. 처분요구 및 통보 사항 일람표	3
2. 처분요구 및 통보 사항 명세	3

I . 감사 실시 개요

1. 감사배경 및 목적

「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치)의 각 조항에 따라 건설사업자는 건설공사의 시공관리, 그밖에 기술상의 관리를 위하여 건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 하며, 이는 건설물의 품질과 안전을 확보하기 위한 중요한 사항이므로 건설공사 현장에서 해당 법률을 준수하는지 여부를 확인하여 고품질의 안전한 원자력발전소로 시공되는데 기여하기 위한 목적으로 감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 대형 건설공사가 진행 중인 ○○본부에서 건설공사 및 하도급 공사를 관리하는 ○○소의 담당자 및 직상위자를 비롯하여 건설공사업체 등 기타 관련자를 대상으로 건설기술인 배치에 관한 업무처리 적정성 여부를 중점 점검 하였다.

「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「소방시설공사업법」, 「정보통신공사업법」에 따른 건설기술인, 전문기술자 등의 건설현장 배치 적정성을 확인하는 한편, 위 감사대상자들의 주요 업무 가운데 공사관리 관련 법률 준수 여부를 확인하고, 추가로 「한국수력원자력주식회사 임직원 윤리행동강령」 및 「한국수력원자력(주) 공직자의 이해충돌 방지제도 운영규정」 위반하는 등 업무 과실·미흡 여부가 있는지 함께 점검하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 ○○소를 대상으로 주설비 공사 계약관련 자료를 수집하였고, 주설비 공사 착공 이후의 하도급 공사 현황, 건설기술인의 선임 및 출근 이력 등의 자료를 수집·분석함으로써 감사대상기간 중 주설비공사 업체 및 하도급 업체의 「건설산업기본법」 준수 여부 점검 및 건설기술인 배치 실태를 확인하였다.

그리고 수집·분석한 자료를 바탕으로 예비조사를 시행하고 2026. 2. 23.부터 같은 해 3. 6.까지 약 2주간 감사인력 1명을 투입하여 감사대상자들과 면담을 진행하는 등 실지감사를 수행하였다.

4. 감사결과 처리

수집·분석한 자료 및 관련자들의 소명자료 등을 종합하여 주요 문제점을 분석하여 감사결과를 도출하였으며, 도출된 감사결과에 따라 신한울 3,4호기가 관련 법률에 따라 안전하게 건설될 수 있도록 감사의견을 제시하였다.

○○소의 담당자 및 건설공사업체 등 현장의 의견을 감사결과에 적극 반영하여 감사수용성을 확보하였고, 확인된 문제점과 향후 제도개선 사항에 대하여 감사실 내부 검토 과정을 거쳐 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구 및 통보 사항 일람표

(단위: 건, 명)

일련 번호	조치부서 (관련부서)	회계 또는 감찰	처분요구 등 종류	제 목	건 (인원)
1	○○본부	감찰	통보	기술인 배치 기준 미준수 현황 점검 필요	1
2	○○본부	감찰	통보	배치된 기술인의 자격·경력 등 점검 필요	1
3	○○본부	감찰	개선	주설비공사 하도급 관리 절차서 개정 필요	1
4	○○본부	감찰	통보	기술인 관리 업무에 대한 교육 훈련 필요	1
5	○○본부	감찰	통보	공사업체의 기술인 관리 업무 강화 지시 필요	1
6	○○본부	감찰	권고	배치된 기술인 이탈에 대한 점검 결과 지자체 통보	1

2. 처분요구 및 통보 사항 명세: 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 기술인 배치 기준 미준수 현황 점검 필요

관 련 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부 ●●소

내 용

1. 업무 개요

●●소는 건설현장의 주설비공사 계약사후 기술관리, 건설공사 공무사무 등을 종합관리하고, 소속 개별 부서는 「하부직제」에 따라 각 공종별 세부분야 시공 및 하도급 공사 감독 업무를 수행한다.

하도급 공사업체는 「건설산업기본법」 등 관련 법률에 따라 자격을 갖춘 기술인을 건설 현장에 배치하고 한수원에 통보한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치)에 따라 건설사업자는 건설 공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 건설공사 현장에 건설기술인 1명 이상 배치하도록 규정하고, 「건설산업기본법 시행령」 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등)에 따라 건설기술인은 해당 공사의 공종에 상응하는 건설기술인 이어야 하며, 건설공사의 착수와 동시에 배치하여야 한다. 건설기술인의 배치는 공사예정금액의 규모별 건설기술인을 배치기준에 따라야 하고, 공사품질 및 안전에 지장이 없는 범위에서 발주자의 승낙을 받아 1명의 건설기술인을 2개의

건설공사현장에 배치할 수 있다.

「소방시설공사업법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」의 경우에도 「건설산업기본법」의 취지와 유사하게 해당 공종에 대한 기술인의 배치, 자격 등에 관한 사항을 각각 규정하고 있으므로 해당 법률에 맞게 건설공사 현장에 적용하여야 한다.

따라서 ○○소 주설비공사 현장에서는 앞서 본 법률에 따라 기술인을 배치하여 고품질의 안전한 발전소로 시공관리 할 수 있도록 노력하고, 건설공사의 적정한 시공으로 국가와 건설산업의 건전한 발전을 도모하여야 한다.

3. 기술인 배치 기준 미준수

「건설산업기본법」 등 관련 법률에 따르면 해당 공종과 관련된 기술인을 2개 이상의 건설공사 현장에 배치할 수 없다. 만약 기술인을 2개의 현장에 배치하더라도 5억 원 미만의 동일한 종류의 공사이거나, 이미 시공중에 있는 공사 현장에서 새로이 행하는 공사로 한정하는 등 제한적으로 적용하여야 한다.

그런데 동일한 기술인이 2개 이상의 공사에 배치된 사례가 확인되었다. 그 결과 「건설산업기본법」에서 요구하는 기술인 배치 기준을 위반하게 되었다.

다만, 「건설산업기본법」에서는 공사업체의 기술인 배치 기준을 위반한 사항에 대하여 별도의 벌칙 조항은 확인되지 않고, 발주자에게도 기술인의 배치 기준에 대한 감독 미흡으로 인한 처벌 조항은 없다. 그러나 「건설산업기본법」 제81조7호에 따라 건설공사 현장에 배치된 건설기술인이 부적당할 경우 시정 명령 대상이므로 앞서 본 2개 이상의 공사에 배치된 기술인들이 적절하게 배치되었는지 다시 한번 점검하여 관할 지자체에 통보하는 등 후속조치를

이행할 필요가 있다.

관계부서 의견 ●●소는 감사 지적사항을 수용하면서, 기술인이 적절하게 배치되었는지 점검하여 후속 조치를 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 ●●소 건설 현장에서 2개 이상의 공사에 배치된 기술인이 적절하게 배치되었는지 공사통보서를 발행하여 점검하고, 점검 결과에 따라 관할 지자체에 통보하는 등 후속 조치를 이행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 배치된 기술인의 자격·경력 등 점검 필요

관 련 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부 ●●소

내 용

1. 업무 개요

●●소는 건설현장의 주설비공사 계약사후 기술관리, 건설공사 공무사무 등을 종합관리하고, 소속 개별 부서는 「하부직제」에 따라 각 공종별 세부분야 시공 및 하도급 공사 감독 업무를 수행한다.

하도급 공사업체는 「건설산업기본법」 등 관련 법률에 따라 자격을 갖춘 기술인을 건설 현장에 배치하고 한수원에 통보한다.

2. 관계법령 및 판단기준

건설공사 현장에 배치하여야 하는 기술인은 「건설산업기본법 시행령」 [별표 5]에 따라 해당 공사의 배치 기준에 맞는 기술인이어야 하며, 건설공사의 종류, 규모, 시공기술상의 특성 등을 고려하여 자격을 갖춘 기술인을 배치하여야 한다. 소방공사는 소방대상물의 규모에 따라 자격을 갖춘 기술인을 배치하고, 전기공사는 전기공사의 종류 및 사용전압에 따라 적정한 기술인을 배치하며, 정보통신공사는 도급금액에 따라 자격을 갖춘 기술인을 배치하여야 한다.

따라서 ●●소 주설비공사 현장에서는 앞서 본 법률에 따라 기술인을 배치

하여 고품질의 안전한 발전소로 시공관리 할 수 있도록 노력하고, 건설공사의 적정한 시공으로 국가와 건설산업의 건전한 발전을 도모하여야 한다.

3. 기술인 관련 서류 및 자격 미흡

건설공사 현장에 배치하여야 하는 기술인은 해당 공사의 공종에 상응하는 기술인이어야 하며, 건설공사의 종류, 규모, 시공기술상의 특성 등을 고려하여 자격을 갖춘 기술인을 배치하여야 한다. 소방공사, 전기공사, 정보통신공사의 경우에도 해당 공종에 맞는 기술자격을 갖추어야 한다.

그런데 이 기준을 준수하지 않고 자격이 부족한 것으로 의심되는 기술인이 배치된 사례가 확인되었다.

관련 법률에 따라 특급기술인으로 시공관리업무에 3년 이상 종사한 자를 배치하여야 하는 공사에 초급이나 고급 자격을 가진 자를 배치하거나 같은 종류의 공사에 경력을 요구하는 공사에 경력이나 자격이 부족한 기술인을 배치한 것으로 보이는 사례도 확인되었다.

배치된 기술인이 해당 공사와 같은 종류 공사에 경력을 가지고 있는지를 여부를 확인하는 것은 해당 공사에 대한 기술적 지식을 가진 공사업체 및 한수원 감독 직원의 역할이므로 기술인이 최초로 배치될 당시에 기술인의 배치 기준과 부합하게 기술인이 보유한 자격, 경력 등을 올바르게 점검하여야 한다.

「건설산업기본법」 제81조7호에 따라 건설공사 현장에 배치된 건설기술인이 부적당할 경우 시정명령 대상이므로 앞서 본 공사의 기술인들의 자격이 적절한지 다시 한번 점검하여 관할 지자체에 통보하는 등 후속조치를 이행할 필요가 있고, 이미 준공된 공사의 경우 후속조치를 이행할 수 없다고 하더라도 이와

같은 사례가 발생하지 않도록 주설비공사 업체에 통보하여 관련 법률을 준수하도록 조치할 필요가 있다.

관계부서 의견 ●●소는 감사 지적사항을 수용하면서, 기술인의 자격, 경력이 적절한지 점검하여 후속 조치를 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 ●●소 건설 현장에서 배치된 기술인의 자격, 경력 등의 적정성을 점검하고, 주설비 공사업체에 공사통보서를 발행하여 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선

제 목 주설비공사 하도급 관리 절차서 개정 필요

관 련 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부 ●●소

내 용

1. 업무 개요

●●소는 건설현장의 주설비공사 계약사후 기술관리, 건설공사 공무사무 등을 종합관리하고, 소속 개별 부서는 「하부직제」에 따라 각 공종별 세부분야 시공 및 하도급 공사 감독 업무를 수행한다.

한수원은 주설비공사 도급계약과 관련하여 업무를 수행할 경우 준수해야 하는 법률, 지침 및 업무처리 기준을 「주설비공사 하도급관리」 절차서에 반영하여 하도급 업무를 관리한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법 시행령」은 2021. 12. 28. 일부 개정되어 2022. 1. 1. 시행되었는데, 당시 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등)의 ‘1명의 건설기술인을 3개의 건설공사 현장에 배치할 수 있다’는 조항이 2개의 건설공사 현장에 배치할 수 있다는 내용으로 개정되었다.

따라서 ●●소 주설비공사 현장에서는 현행 법률에 따라 공사관리 업무를 수행해야 하고, 절차서 등을 최신화하여 업무를 수행해야 한다.

3. 주설비공사 하도급 관리 절차서의 개정 필요

그런데 「주설비공사 하도급관리」 절차서에는 개정된 시행령이 반영되지 않았다.

따라서 현행 법률과 부합하게 「주설비공사 하도급관리」 절차서를 개정할 필요가 있다. 또한, 기술인의 자격과 관련한 세부사항이 절차서에 반영되어 있지 않아 공사시공부서 등이 배치된 기술인을 확인 할 경우 점검에 어려움이 발생할 수 있으므로 절차서의 붙임8.9의 ‘발주자의 하도급공사 현장점검표’ 등에 기술인 자격과 관련된 내용을 안내하여 법률을 준수할 수 있도록 절차서를 개정할 필요가 있다.

관계부서 의견 ●●소는 감사 지적사항을 수용하면서, 절차서를 현행 법률에 맞게 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●본부장은 ●●소 건설 현장에서 적용하는 「주설비공사 하도급 관리」 절차서에 기술인의 자격에 관한 내용을 추가하고, 현행 법률에 따라 개정 하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 기술인 관리 업무에 대한 교육 훈련 필요

관 련 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부 ●●소

내 용

1. 업무 개요

●●소는 건설현장의 주설비공사 계약사후 기술관리, 건설공사 공무사무 등을 종합관리하고, 소속 개별 부서는 「하부직제」에 따라 각 공종별 세부분야 시공 및 하도급 공사 감독 업무를 수행한다.

하도급 공사업체는 기술인을 배치하고, 배치와 관련된 사항을 건설산업지식 정보시스템을 통하여 공사대장을 작성하여 한수원에 통보하거나 ‘기술자 확인표 및 지정통지서’를 작성하여 한수원의 확인을 받는다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치)에 따라 건설사업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 건설공사 현장에 건설기술인 1명 이상 배치하도록 규정하고, 「건설산업기본법 시행령」 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등)에 따라 건설기술인은 해당 공사의 공종에 상응하는 건설기술인이어야 하며, 건설공사의 착수와 동시에 배치하여야 한다.

건설기술인을 건설공사의 현장에 배치한 때에는 그 배치사실에 대한 발주

자의 확인을 받도록 해야 하며, 배치일부터 7일 이내에 해당 건설기술인이 현장 배치확인표에 발주자의 확인을 받도록 한다. 공사현장에 배치된 건설기술인은 현장배치확인표를 휴대하고 건설공사와 관련하여 관계인으로부터 제시요구가 있는 때에는 이를 제시해야 한다.

「소방시설공사업법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」의 경우에도 「건설산업기본법」의 취지와 유사하게 해당 공종에 대한 기술인의 배치 등에 관한 사항을 각각 규정하고 있으므로 해당 법률에 맞게 건설공사 현장에 적용하여야 한다.

따라서 ●●소 주설비공사 현장에서는 앞서 본 법률 및 한수원 내부 절차를 준수하여 기술인을 배치하고, 관련 서류를 올바르게 작성하여야 한다. 그리고 건설공사 착수와 동시에 기술인을 배치하여 고품질의 안전한 발전소로 시공관리할 수 있도록 노력하고, 건설공사의 적정한 시공으로 국가와 건설산업의 건전한 발전을 도모하여야 한다.

3. 공사 현장의 건설기술인 관리 미흡

그런데 공사감독부서는 건설 현장에서 관련 법률을 준수하지 않는 등 공사 관리 업무에 소홀하였다.

다만, 관련 법률에는 발주자인 한수원에게 상기 사항에 대한 확인의 의무가 있다고 명시하지 않아 과실이 크다고 볼 수는 없지만, 공사 현장에서 전반적으로 기술인을 관리하는 공사 관리 업무가 허술하게 이루어진 사실은 분명하다.

따라서 공사감독부서는 공사 현장에서 기술인을 올바르게 배치하여 관리하고 있는지 다시 한번 점검하고 그 후속조치를 적절히 이행하는 것으로 공사 관리

업무의 책임을 다하도록 유도하고, 건설공사 현장의 적절한 시공관리를 위하여
기술인 관리 미흡 사례와 함께 건설산업지식정보시스템을 적극적으로 활용하도록
교육훈련을 시행할 필요가 있다.

관계부서 의견 ●●소는 감사 지적사항을 수용하면서, 공사 관리에 노력하며,
교육훈련을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 ●●소 건설 현장에서 적절한 시공관리를 위하여
기술인 관리 미흡 사례와 함께 건설산업지식정보시스템을 적극적으로 활용하도록
직원들을 대상으로 교육훈련을 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 공사업체의 기술인 관리 업무 강화 지시 필요

관 련 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부 ●●소

내 용

1. 업무 개요

●●소는 건설현장의 주설비공사 계약사후 기술관리, 건설공사 공무사무 등을 종합관리하고, 소속 개별 부서는 「하부직제」에 따라 각 공종별 세부분야 시공 및 하도급 공사 감독 업무를 수행한다.

하도급 공사업체는 기술인을 배치하고, 배치와 관련된 사항을 건설산업지식 정보시스템을 통하여 공사대장을 작성하여 한수원에 통보하거나 ‘기술자 확인표 및 지정통지서’를 작성하여 한수원의 확인을 받는다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치)에 따라 건설사업자는 건설공사의 시공관리, 그 밖에 기술상의 관리를 위하여 건설공사 현장에 건설기술인 1명 이상 배치하도록 규정하고, 「건설산업기본법 시행령」 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등)에 따라 건설기술인은 해당 공사의 공종에 상응하는 건설기술인이어야 하며, 건설공사의 착수와 동시에 배치하여야 한다.

건설기술인을 건설공사의 현장에 배치한 때에는 그 배치사실에 대한 발주

자의 확인을 받도록 해야 하며, 배치일부터 7일 이내에 해당 건설기술인이 현장 배치확인표에 발주자의 확인을 받도록 한다. 공사현장에 배치된 건설기술인은 현장배치확인표를 휴대하고 건설공사와 관련하여 관계인으로부터 제시요구가 있는 때에는 이를 제시해야 한다.

「소방시설공사업법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」의 경우에도 「건설산업기본법」의 취지와 유사하게 해당 공종에 대한 기술인의 배치 등에 관한 사항을 각각 규정하고 있으므로 해당 법률에 맞게 건설공사 현장에 적용하여야 한다.

따라서 ●●소 주설비공사 현장에서는 앞서 본 법률 및 한수원 내부 절차를 준수하여 기술인을 배치하고, 관련 서류를 올바르게 작성하여야 한다. 그리고 건설공사 착수와 동시에 기술인을 배치하여 고품질의 안전한 발전소로 시공관리할 수 있도록 노력하고, 건설공사의 적정한 시공으로 국가와 건설산업의 건전한 발전을 도모하여야 한다.

3. 공사업체의 기술인 관리 업무 강화 지시 필요

공사업체는 관련 법률에 따라 건설 현장에 기술인을 배치하고 「건설산업기본법」 제26조에 따라 건설산업지식정보시스템을 이용하여 공사대장을 발주자인 한수원에게 통보하거나 한수원의 「주설비공사 하도급관리」 절차서의 ‘기술자 확인표 및 지정통지서’를 작성하여 한수원의 확인을 받아야 한다.

그런데 공사업체는 건설 현장에 기술인을 배치하면서 관련 법률을 준수하지 않는 등 공사관리 업무에 소홀하였다.

따라서 공사업체에게도 공사통보서를 발행하여 기술인 관리 미흡 사례 등을

교육훈련하고, 공사기간 내내 기술인이 배치하고, 이탈 기준을 마련하는 등 기술인의 배치 관련한 법률을 준수하고 공사관리 업무를 강화할 필요가 있다.

관계부서 의견 ●●소는 감사 지적사항을 수용하면서, 공사업체에 공사관리 업무를 강화하도록 교육하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 ●●소 건설 현장에서 공사업체에게 공사통보서를 발행하여 기술인 관리 미흡 사례 등을 교육훈련하고, 공사기간 내내 기술인을 배치하고 이탈 기준을 마련하는 등 기술인의 배치 관련한 법률을 준수하고 공사관리 업무를 강화하도록 지시하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권 고

제 목 배치된 기술인 이탈에 대한 점검 결과 지자체 통보

관 련 부 서 ○○본부

조 치 부 서 ○○본부 ●●소

내 용

1. 업무 개요

●●소는 건설현장의 주설비공사 계약사후 기술관리, 건설공사 공무사무 등을 종합관리하고, 소속 개별 부서는 「하부직제」에 따라 각 공종별 세부분야 시공 및 하도급 공사 감독 업무를 수행한다.

한수원은 건설공사 관리를 위하여 「주설비공사 하도급관리」 절차서에 따라 정부에서 제정한 「건설공사 발주자의 현장점검·조치요령」을 사용하여 년 1회 이상 하도급 공사의 현장점검을 수행한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」에 따라 건설공사 현장에 배치된 기술인은 발주자의 승낙을 받지 아니하고는 정당한 사유 없이 그 건설공사 현장을 이탈하여서는 아니 되며, 이는 정보통신공사의 경우도 마찬가지로 기술인이 정당한 사유 없이 현장을 이탈할 경우 과태료를 부과할 수 있다.

다만, 소방공사 및 전기공사의 경우 기술인의 이탈 여부를 법률에서 명확하게 규정하고 있지 않고 현장 이탈에 대한 과태료 사항도 없지만, 건설공사 현장의

적정한 시공관리업무를 위하여 소방공사 및 전기공사도 건설현장을 이탈하여서는 아니 될 것이다.

법률에서는 기술인의 이탈에 대한 기준(해외 출국 등 장기간 이탈이나 휴가 등 단기간 이탈에 대한 기준)도 구체적으로 제시하지 않지만, 국토교통부에서는 발주자와 공사업체가 협의하여 이탈 기준을 합리적으로 수립하여 건설 현장에 적용하도록 안내하였다.

따라서 ●●소 주설비공사 현장에서 배치된 기술인은 현장을 이탈하지 않고 시공관리 업무를 수행해야 한다.

3. 기술인의 현장 이탈에 대한 현장 점검 필요

그런데 하도급 공사에 배치된 기술인의 출입기록을 확인한 결과 대부분의 기술인이 건설현장을 수시로 이탈하고 적절하게 출근하지 않았으며, 기술인으로 배치만 해두고 출입기록이 없는 경우도 확인되는 등 부실하게 관리되었다.

한수원은 「주설비공사 하도급관리」 절차서에 따라 년 1회 이상 하도급 공사현장을 점검하도록 규정하고 있다. 정부에서 각 공종별로 제정한 ‘발주자의 하도급 공사 현장점검표’에는 기술인의 배치와 관련된 사항도 점검하도록 규정하고 있다. 하도급 공사 감독부서에서는 해당 절차에 따라 각 공사현장에 맞게 기술인 이탈여부 등을 점검하고 그 결과를 지자체에 통보하여야 한다.

관계부서 의견 ●●소는 감사 지적사항을 수용하면서, 기술인 이탈 여부를 점검하여 후속조치를 취하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 ○○소 건설 현장에서 「주설비공사 하도급관리」
절차서에 따라 하도급 공사 현장을 점검하여 각 공사현장에 맞게 기술인 이탈
여부 등을 확인하고, 그 결과를 관련 지자체 등에 통보하시기 바랍니다.(권고)